

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 18,8 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,478	14,64	8,55	6,09	14,93	8,79	67,91	60,19	7,72	5,50	4,00	24,00	6,21	0,364
24.07.26	0,498	14,85	8,55	6,30	15,17	8,79	68,65	61,01	7,64	5,50	4,00	24,00	6,44	0,380
25.07.26	0,398	13,62	8,45	5,17	13,87	8,69	65,48	58,35	7,13	5,50	4,00	24,00	5,26	0,301
26.07.26	0,437	14,14	8,17	5,97	14,42	8,32	63,45	56,32	7,13	5,50	4,00	24,00	6,09	0,325
27.07.26	0,459	14,24	8,27	5,97	14,53	8,51	66,29	58,54	7,75	5,50	4,00	24,00	6,09	0,347
28.07.26	0,495	14,90	8,56	6,34	15,21	8,80	67,64	60,04	7,60	5,50	4,00	24,00	6,47	0,376
29.07.26	0,475	14,49	8,26	6,23	14,77	8,50	66,45	59,02	7,43	5,50	4,00	24,00	6,35	0,358
30.07.26	0,489	14,84	8,13	6,71	15,11	8,37	64,56	57,42	7,14	5,50	4,00	24,00	6,83	0,363
31.07.26	0,467	14,58	8,11	6,47	14,83	8,30	63,70	56,69	7,01	5,50	4,00	24,00	6,58	0,345
01.08.26	0,389	13,31	8,18	5,13	13,56	8,40	64,32	57,09	7,23	5,50	4,00	24,00	5,23	0,293
02.08.26	0,493	14,87	8,24	6,63	15,15	8,47	65,24	58,04	7,20	5,50	4,00	24,00	6,75	0,368
03.08.26	0,507	15,01	8,20	6,81	15,30	8,44	65,66	58,39	7,27	5,50	4,00	24,00	6,94	0,379
04.08.26	0,512	15,20	8,39	6,81	15,50	8,63	66,12	58,96	7,16	5,50	4,00	24,00	6,94	0,384
05.08.26	0,505	14,89	8,33	6,56	15,17	8,57	67,07	59,52	7,55	5,50	4,00	24,00	6,68	0,382
06.08.26	0,457	14,29	8,23	6,06	14,55	8,46	65,63	58,62	7,01	5,50	4,00	24,00	6,17	0,343
07.08.26	0,434	14,28	8,30	5,98	14,53	8,48	63,58	56,90	6,68	5,50	4,00	24,00	6,08	0,322
08.08.26	0,405	15,11	9,65	5,46	15,37	9,87	62,19	55,50	6,69	5,50	4,00	24,00	5,55	0,302
09.08.26	0,458	15,89	9,66	6,23	16,19	9,90	63,86	57,36	6,50	5,50	4,00	24,00	6,35	0,341
10.08.26	0,468	15,99	9,97	6,02	16,29	10,21	66,97	60,52	6,45	5,50	4,00	24,00	6,13	0,355
11.08.26	0,431	15,70	10,00	5,70	15,99	10,24	64,84	58,65	6,19	5,50	4,00	24,00	5,81	0,324
12.08.26	0,461	16,25	10,10	6,15	16,54	10,34	65,04	58,89	6,15	5,50	4,00	24,00	6,26	0,345
13.08.26	0,463	16,70	10,71	5,99	17,02	10,95	66,92	61,01	5,91	5,50	4,00	24,00	6,10	0,350
14.08.26	0,435	16,33	10,58	5,75	16,62	10,82	64,43	58,65	5,78	5,50	4,00	24,00	5,85	0,327
15.08.26	0,397	16,32	10,98	5,34	16,60	11,22	63,05	57,49	5,56	5,50	4,00	24,00	5,43	0,297
16.08.26	0,454	17,12	10,97	6,15	17,42	11,21	63,79	58,13	5,66	5,50	4,00	24,00	6,26	0,338
17.08.26	0,516	17,65	10,89	6,76	18,03	11,13	66,22	59,89	6,33	5,50	4,00	24,00	6,91	0,389
18.08.26	0,476	16,62	10,25	6,37	16,92	10,49	65,66	59,71	5,95	5,50	4,00	24,00	6,48	0,356
19.08.26	0,474	16,63	9,96	6,67	16,93	10,20	63,05	57,55	5,50	5,50	4,00	24,00	6,79	0,349
20.08.26	0,469	15,87	10,02	5,85	16,20	10,26	68,23	61,08	7,15	5,50	4,00	24,00	5,97	0,359
21.08.26	0,490	15,99	9,83	6,16	16,32	10,07	68,07	60,73	7,34	5,50	4,00	24,00	6,29	0,374
22.08.26	0,461	15,87	10,01	5,86	16,18	10,25	67,37	60,48	6,89	5,50	4,00	24,00	5,97	0,351
Итого:	14,351	476,19	286,50	189,69	485,22	293,68	65,53	58,73	6,80	5,50	4,00	744,00	193,29	10,785

$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пономарёв С. В. /