

Объект: многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")

Потребитель: коллектив жильцов дома

Адрес: г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1


Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (турик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+18.80^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.26	24.00	66.07	5.00	6.523	6.655	55.67	4.00	0.000	0.000	10.41	6.523	0.424	6.655	0.308
24.07.26	24.00	66.43	5.00	6.296	6.425	57.85	4.00	0.000	0.000	8.59	6.296	0.412	6.425	0.300
25.07.26	24.00	63.93	5.00	6.874	7.005	51.77	4.00	0.000	0.000	12.16	6.874	0.433	7.005	0.310
26.07.26	24.00	61.68	5.00	7.654	7.790	51.31	4.00	0.000	0.000	10.38	7.654	0.464	7.790	0.328
27.07.26	24.00	63.72	5.00	7.506	7.648	52.55	4.00	0.000	0.000	11.17	7.506	0.471	7.648	0.337
28.07.26	24.00	65.62	5.00	7.446	7.595	56.23	4.00	0.000	0.000	9.39	7.446	0.481	7.595	0.349
29.07.26	24.00	65.18	5.00	7.147	7.288	54.53	4.00	0.000	0.000	10.65	7.147	0.459	7.288	0.331
30.07.26	24.00	63.31	5.00	7.112	7.245	53.96	4.00	0.000	0.000	9.35	7.112	0.443	7.245	0.317
31.07.26	24.00	62.24	5.00	8.533	8.688	52.87	4.00	0.000	0.000	9.37	8.533	0.523	8.688	0.371
01.08.26	24.00	62.63	5.00	6.729	6.853	54.32	4.00	0.000	0.000	8.31	6.729	0.415	6.853	0.295
02.08.26	24.00	63.31	5.00	6.813	6.940	54.15	4.00	0.000	0.000	9.17	6.813	0.425	6.940	0.303
03.08.26	24.00	64.01	5.00	6.857	6.988	54.40	4.00	0.000	0.000	9.62	6.857	0.432	6.988	0.310
04.08.26	24.00	64.50	5.00	7.971	8.125	55.11	4.00	0.000	0.000	9.39	7.971	0.506	8.125	0.364
05.08.26	24.00	65.00	5.00	6.422	6.548	55.61	4.00	0.000	0.000	9.39	6.422	0.411	6.548	0.297
06.08.26	24.00	64.52	5.00	7.213	7.352	53.94	4.00	0.000	0.000	10.59	7.213	0.458	7.352	0.330
07.08.26	24.00	62.47	5.00	6.968	7.095	52.66	4.00	0.000	0.000	9.81	6.968	0.428	7.095	0.304
08.08.26	24.00	61.88	5.00	5.447	5.545	53.36	4.00	0.000	0.000	8.53	5.447	0.332	5.545	0.235
09.08.26	24.00	61.66	5.00	6.443	6.558	56.00	4.00	0.000	0.000	5.66	6.443	0.391	6.558	0.276
10.08.26	24.00	65.70	5.00	6.956	7.095	56.19	4.00	0.000	0.000	9.50	6.956	0.450	7.095	0.326
11.08.26	24.00	63.85	5.00	6.924	7.055	55.22	4.00	0.000	0.000	8.62	6.924	0.435	7.055	0.312
12.08.26	24.00	63.61	5.00	7.788	7.935	56.21	4.00	0.000	0.000	7.40	7.788	0.488	7.935	0.349
13.08.26	24.00	65.62	5.00	6.500	6.630	56.42	4.00	0.000	0.000	9.20	6.500	0.420	6.630	0.304
14.08.26	24.00	63.37	5.00	6.349	6.468	53.81	4.00	0.000	0.000	9.56	6.349	0.396	6.468	0.283
15.08.26	24.00	61.78	5.00	6.511	6.628	55.29	4.00	0.000	0.000	6.49	6.511	0.396	6.628	0.280
16.08.26	24.00	62.71	5.00	7.434	7.570	55.32	4.00	0.000	0.000	7.39	7.434	0.459	7.570	0.326
17.08.26	24.00	64.46	5.00	7.164	7.303	57.25	4.00	0.000	0.000	7.22	7.164	0.455	7.303	0.327
18.08.26	24.00	63.62	5.00	6.502	6.625	52.61	4.00	0.000	0.000	11.02	6.502	0.407	6.625	0.291
19.08.26	24.00	63.09	5.00	6.752	6.878	53.69	4.00	0.000	0.000	9.40	6.752	0.419	6.878	0.299
20.08.26	24.00	64.57	5.00	7.244	7.385	53.57	4.00	0.000	0.000	11.00	7.244	0.460	7.385	0.332
21.08.26	24.00	65.54	5.00	7.770	7.925	54.61	4.00	0.000	0.000	10.93	7.770	0.501	7.925	0.363
22.08.26	24.00	65.68	5.00	6.654	6.787	53.98	4.00	0.000	0.000	11.71	6.654	0.430	6.787	0.312
ИТОГО	744.00	63.93	5.00	216.51	220.62	54.53	4.00	0.00	0.00	9.40	216.51	13.624	220.62	9.770
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - среднеарифметические.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Август 2026

Представитель Потребителя: _____ /Бизяев Ю. М./

