

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г. - 22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Ломоносова, д. 30**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00075693 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x1519 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Qрасч
23.07.26	61,64	59,28	2,36	10,263	10,084	8,075	7,942	2,44	2,385	2,385	6	4	0,1674	0,1672	24	0,123
24.07.26	62,26	59,84	2,42	10,385	10,205	8,049	7,917	2,6	2,542	2,542	6	4	0,1776	0,1781	24	0,130
25.07.26	59,98	57,74	2,24	10,925	10,743	7,992	7,871	3,18	3,11	3,11	6	4	0,2052	0,2177	24	0,147
26.07.26	57,86	55,69	2,17	10,536	10,37	7,734	7,619	3,03	2,963	2,963	6	4	0,19	0,2073	24	0,134
27.07.26	60,31	57,96	2,35	10,504	10,327	7,863	7,742	2,89	2,827	2,827	6	4	0,1906	0,1977	24	0,137
28.07.26	61,71	59,32	2,39	10,711	10,524	8,077	7,949	2,88	2,817	2,817	6	4	0,194	0,1972	24	0,141
29.07.26	60,74	58,39	2,35	10,759	10,577	7,841	7,717	3,16	3,091	3,091	6	4	0,2068	0,2163	24	0,149
30.07.26	58,51	56,26	2,25	10,159	9,999	7,727	7,61	2,68	2,62	2,62	6	4	0,1715	0,1835	24	0,122
31.07.26	58	55,79	2,21	10,17	10,011	7,681	7,564	2,75	2,69	2,69	6	4	0,1741	0,1883	24	0,124
01.08.26	58,93	56,72	2,21	10,472	10,303	7,774	7,654	2,96	2,893	2,893	6	4	0,1888	0,2027	24	0,134
02.08.26	59,63	57,39	2,24	10,472	10,3	7,818	7,698	2,92	2,854	2,854	6	4	0,1885	0,1996	24	0,135
03.08.26	60,07	57,81	2,26	10,568	10,393	7,748	7,628	3,04	2,971	2,971	6	4	0,1967	0,208	24	0,141
04.08.26	60,51	58,22	2,29	10,461	10,284	7,89	7,77	2,8	2,74	2,74	6	4	0,1846	0,1921	24	0,133
05.08.26	61,03	58,71	2,32	10,2	10,024	7,87	7,75	2,58	2,526	2,526	6	4	0,1739	0,1768	24	0,126
06.08.26	60,06	57,78	2,28	10,15	9,982	7,775	7,654	2,67	2,612	2,612	6	4	0,1745	0,1828	24	0,125
07.08.26	58,21	56,02	2,19	10,225	10,065	7,767	7,652	2,74	2,68	2,68	6	4	0,1737	0,1876	24	0,123
08.08.26	58,78	56,79	1,99	11,472	11,287	9,219	9,078	2,57	2,515	2,515	6	4	0,1687	0,1761	24	0,121
09.08.26	59,76	57,21	2,55	10,814	10,635	7,912	7,79	3,2	3,131	3,131	6	4	0,2075	0,2194	24	0,149
10.08.26	39,54	36,06	3,48	1,311	1,297	0,262	0,26	1,04	1,019	1,019	6	4	0,0515	0,0714	24	0,032
11.08.26	27,06	26,87	0,19	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
12.08.26	26,31	25,95	0,36	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
13.08.26	25,44	25,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
14.08.26	24,74	24,97	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
15.08.26	24,71	24,81	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
16.08.26	24,68	24,67	0,01	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
17.08.26	23,65	24,24	-0,59	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
18.08.26	23,92	24,14	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
19.08.26	22,53	23,65	-1,12	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
20.08.26	20,56	22,93	-2,37	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
21.08.26	19,93	22,43	-2,5	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
22.08.26	20,19	22,11	-1,92	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
Итого:				190,56	187,41	143,1	140,9	52,13	50,99	50,986			3,3856	3,5698	744	2,427
Средние:	45,2	44,04	1,16								6	4				

$$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы: / Пономарев С. В. /

24.08.26

