

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Мартьянова, д.45
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=29617
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	23:00	24:00	67.78	5.5	100.559	102.69	51.51	3.5	92.983	94.16	9.220	9.415	2.113	1.940
24.07.26	23:00	24:00	68.82	5.5	99.080	101.24	51.88	3.5	92.977	94.17	7.592	7.757	2.075	1.933
25.07.26	23:00	24:00	65.82	5.5	98.691	100.67	50.14	3.5	92.449	93.56	8.116	8.279	1.959	1.806
26.07.26	23:00	24:00	63.61	5.5	100.333	102.22	48.74	3.5	89.561	90.58	13.046	13.292	2.130	1.885
27.07.26	23:00	24:00	66.07	5.5	98.785	100.78	49.88	3.5	91.097	92.18	9.462	9.653	2.073	1.895
28.07.26	23:00	24:00	67.81	5.5	101.459	103.61	51.09	3.5	93.080	94.24	9.853	10.062	2.203	2.018
29.07.26	23:00	24:00	66.75	5.5	98.727	100.76	50.37	3.5	91.115	92.22	9.230	9.420	2.086	1.913
30.07.26	23:00	24:00	64.72	5.5	99.988	101.93	49.15	3.5	90.207	91.25	11.186	11.403	2.110	1.900
31.07.26	23:00	24:00	63.81	5.5	99.566	101.45	48.67	3.5	89.683	90.70	11.291	11.505	2.060	1.847
01.08.26	23:00	24:00	64.61	5.5	98.944	100.86	49.23	3.5	90.777	91.83	9.607	9.793	1.997	1.817
02.08.26	23:00	24:00	65.46	5.5	98.927	100.89	49.75	3.5	91.280	92.36	8.970	9.148	2.004	1.835
03.08.26	23:00	24:00	65.83	5.5	100.759	102.78	50.16	3.5	91.193	92.29	10.793	11.010	2.123	1.920
04.08.26	23:00	24:00	66.27	5.5	101.900	103.97	50.67	3.5	92.931	94.07	10.506	10.719	2.125	1.928
05.08.26	23:00	24:00	67.09	5.5	100.854	102.95	51.19	3.5	92.493	93.65	9.902	10.108	2.113	1.927
06.08.26	23:00	24:00	66.19	5.5	100.415	102.45	51.07	3.5	91.402	92.54	10.220	10.427	2.045	1.853
07.08.26	23:00	24:00	64.15	5.5	98.772	100.66	49.47	3.5	90.985	92.05	9.408	9.588	1.919	1.742
08.08.26	23:00	24:00	62.37	5.5	110.226	112.23	49.45	3.5	103.161	104.37	8.901	9.063	1.861	1.694
09.08.26	23:00	24:00	63.73	5.5	112.024	114.14	50.07	3.5	102.274	103.50	11.362	11.577	2.102	1.889
10.08.26	23:00	24:00	67.62	5.5	112.223	114.59	52.68	3.5	104.420	105.80	9.264	9.459	2.171	1.996
11.08.26	23:00	24:00	65.26	5.5	113.765	116.01	51.37	3.5	105.196	106.52	9.964	10.161	2.097	1.910
12.08.26	23:00	24:00	65.10	5.5	114.913	117.17	51.48	3.5	106.049	107.39	10.351	10.555	2.102	1.908
13.08.26	23:00	24:00	67.62	5.5	118.834	121.34	53.36	3.5	110.760	112.26	8.872	9.059	2.173	2.007
14.08.26	23:00	24:00	64.92	5.5	116.709	118.99	51.58	3.5	110.112	111.51	8.046	8.203	1.977	1.825
15.08.26	23:00	24:00	63.26	5.5	119.829	122.06	50.75	3.5	113.198	114.59	8.479	8.637	1.933	1.773
16.08.26	23:00	24:00	64.03	5.5	122.370	124.70	51.35	3.5	112.959	114.38	11.145	11.357	2.128	1.918
17.08.26	23:00	24:00	65.97	5.5	121.561	124.01	52.25	3.5	112.269	113.73	11.164	11.388	2.254	2.044
18.08.26	23:00	24:00	65.78	5.5	118.289	120.66	51.90	3.5	107.124	108.50	12.722	12.976	2.308	2.069
19.08.26	23:00	24:00	64.46	5.5	115.155	117.38	51.00	3.5	105.104	106.41	11.834	12.063	2.160	1.938
20.08.26	23:00	24:00	68.08	5.5	114.679	117.13	52.37	3.5	105.057	106.43	11.069	11.306	2.388	2.180
21.08.26	23:00	24:00	67.77	5.5	113.761	116.17	52.02	3.5	104.117	105.46	10.905	11.136	2.363	2.158
22.08.26	23:00	24:00	67.64	5.5	112.790	115.17	51.87	3.5	105.121	106.47	9.307	9.504	2.267	2.092
ИТОГО		744.00	65.76	5.5	3334.88	3401.66	50.85	3.5	3071.13	3109.17	311.787	318.023	65.419	59.558
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

