

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 18,8 Град С

Заводской номер 0075692

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Qрасч Гкал
23.07.26	64,66	62,2	2,46	12,54	12,3	9,503	9,334	2,36	2,31	6	4	0,175	0,1618	24	0,132
24.07.26	65,2	62,71	2,49	12,117	11,88	9,467	9,296	1,98	1,936	6	4	0,152	0,1356	24	0,116
25.07.26	62,48	60,18	2,3	12,074	11,858	9,401	9,249	2,01	1,968	6	4	0,1459	0,1379	24	0,109
26.07.26	60,35	58,13	2,22	11,891	11,695	9,094	8,949	2,15	2,102	6	4	0,1497	0,147	24	0,110
27.07.26	63,13	60,71	2,42	12,559	12,329	9,234	9,079	2,66	2,6	6	4	0,1902	0,1824	24	0,141
28.07.26	64,17	61,69	2,48	12,082	11,856	9,495	9,327	1,94	1,898	6	4	0,1473	0,1328	24	0,112
29.07.26	63,3	60,87	2,43	12,161	11,939	9,211	9,059	2,27	2,221	6	4	0,165	0,1555	24	0,123
30.07.26	61,38	59,1	2,28	12,146	11,934	9,12	8,971	2,37	2,317	6	4	0,1647	0,1624	24	0,121
31.07.26	60,49	58,21	2,28	11,888	11,688	9,063	8,919	2,17	2,122	6	4	0,1512	0,1488	24	0,111
01.08.26	61,41	59,13	2,28	12,882	12,66	9,155	9,01	3,06	2,991	6	4	0,2081	0,2092	24	0,152
02.08.26	62,15	59,83	2,32	12,744	12,519	9,191	9,041	2,87	2,803	6	4	0,1981	0,1965	24	0,145
03.08.26	62,52	60,16	2,36	12,322	12,1	9,161	9,011	2,51	2,454	6	4	0,1777	0,1722	24	0,132
04.08.26	62,92	60,58	2,34	12,191	11,97	9,346	9,185	2,2	2,151	6	4	0,1598	0,1507	24	0,119
05.08.26	63,76	61,37	2,39	12,246	12,021	9,275	9,112	2,33	2,279	6	4	0,1702	0,1597	24	0,127
06.08.26	62,6	60,28	2,32	12,36	12,139	9,19	9,039	2,52	2,464	6	4	0,1768	0,1726	24	0,130
07.08.26	60,67	58,49	2,18	12,333	12,126	9,165	9,021	2,5	2,446	6	4	0,1698	0,1713	24	0,124
08.08.26	61,48	59,44	2,04	13,728	13,489	10,847	10,67	2,22	2,173	6	4	0,1569	0,1522	24	0,116
09.08.26	62,34	59,81	2,53	13,005	12,774	9,302	9,153	3,12	3,052	6	4	0,2167	0,2137	24	0,159
10.08.26	46,98	43,9	3,08	1,026	1,014	0,322	0,318	0,69	0,676	6	4	0,0381	0,0474	24	0,025
11.08.26	33,98	34,25	-0,27	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
12.08.26	31,58	31,82	-0,24	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
13.08.26	30,03	30,22	-0,19	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
14.08.26	29,09	29,27	-0,18	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
15.08.26	28,46	28,65	-0,19	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
16.08.26	28,04	28,24	-0,2	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
17.08.26	27,71	27,92	-0,21	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
18.08.26	26,95	27,13	-0,18	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
19.08.26	26,02	26,16	-0,14	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
20.08.26	25	25,11	-0,11	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
21.08.26	23,58	23,63	-0,05	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
22.08.26	22,84	22,86	-0,02	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0,000
Итого:				224,295	220,29	168,54	165,743	43,93	42,963			3,1132	3,0097	744	2,305
Средние:	48,56	47,16	1,4							6	4				

$Q_{расч} = Q_o - (Mg \cdot (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.08.26



/ Пономарев С. В. /