

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,486	8,47	0,00	8,47	8,60	0,00	57,69	23,54	34,15	6,00	4,00	24,00	8,60	0,327
24.07.26	0,436	7,68	0,00	7,68	7,78	0,00	56,82	23,20	33,62	6,00	4,00	24,00	7,78	0,292
25.07.26	0,484	8,60	0,00	8,60	8,74	0,00	56,47	23,23	33,24	6,00	4,00	24,00	8,74	0,322
26.07.26	0,473	8,61	0,00	8,61	8,71	0,00	54,88	21,98	32,90	6,00	4,00	24,00	8,71	0,311
27.07.26	0,493	8,29	0,00	8,29	8,42	0,00	59,41	22,43	36,98	6,00	4,00	24,00	8,42	0,337
28.07.26	0,499	8,28	0,00	8,28	8,41	0,00	60,42	23,16	37,26	6,00	4,00	24,00	8,41	0,343
29.07.26	0,497	8,68	0,00	8,68	8,81	0,00	57,07	23,39	33,68	6,00	4,00	24,00	8,81	0,334
30.07.26	0,471	8,93	0,00	8,93	9,02	0,00	52,57	22,30	30,27	6,00	4,00	24,00	9,02	0,303
31.07.26	0,449	8,36	0,00	8,36	8,50	0,00	53,86	22,89	30,97	6,00	4,00	24,00	8,50	0,292
01.08.26	0,477	8,41	0,00	8,41	8,55	0,00	56,62	23,70	32,92	6,00	4,00	24,00	8,55	0,319
02.08.26	0,429	7,48	0,00	7,48	7,60	0,00	57,55	24,21	33,34	6,00	4,00	24,00	7,60	0,288
03.08.26	0,438	7,51	0,00	7,51	7,64	0,00	58,49	24,24	34,25	6,00	4,00	24,00	7,64	0,297
04.08.26	0,433	7,29	0,00	7,29	7,45	0,00	59,21	24,93	34,28	6,00	4,00	24,00	7,45	0,296
05.08.26	0,450	7,51	0,00	7,51	7,66	0,00	60,00	25,29	34,71	6,00	4,00	24,00	7,66	0,309
06.08.26	0,470	8,02	0,00	8,02	8,17	0,00	58,26	24,56	33,70	6,00	4,00	24,00	8,17	0,319
07.08.26	0,444	7,83	0,00	7,83	7,93	0,00	56,71	23,92	32,79	6,00	4,00	24,00	7,93	0,297
08.08.26	0,513	9,17	0,00	9,17	9,31	0,00	55,91	22,76	33,15	6,00	4,00	24,00	9,31	0,341
09.08.26	0,457	7,84	0,00	7,84	7,96	0,00	58,37	21,87	36,50	6,00	4,00	24,00	7,96	0,310
10.08.26	0,148	2,73	0,00	2,73	2,76	0,00	54,97	23,00	31,97	6,00	4,00	24,00	2,76	0,097
11.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	22,67	0,50	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
12.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	22,91	-0,01	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
13.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	22,22	-0,05	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
14.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,62	0,01	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
15.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	21,60	-0,09	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
16.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,74	-0,08	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
17.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	21,42	0,05	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
18.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	21,04	-0,02	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
19.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,38	0,47	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
20.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	18,10	0,68	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
21.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	16,99	0,69	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
22.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	17,09	0,55	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
Итого:	8,547	149,69	0,00	149,69	152,02	0,00	43,06	22,30	20,75	6,00	4,00	744,00	152,02	5,733

$Q_{расч} = Q_o - (Mr \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пономарёв С. В. /