

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,204	4,39	1,33	3,06	4,43	1,33	60,61	46,95	13,66	5,50	4,00	24,00	3,09	0,146
24.07.26	0,213	4,52	1,31	3,21	4,54	1,31	60,28	47,32	12,96	5,50	4,00	24,00	3,22	0,153
25.07.26	0,200	4,38	1,29	3,09	4,40	1,29	58,63	46,24	12,39	5,50	4,00	24,00	3,10	0,142
26.07.26	0,211	4,85	1,39	3,46	4,88	1,39	56,77	44,72	12,05	5,50	4,00	24,00	3,48	0,146
27.07.26	0,209	4,52	1,36	3,16	4,56	1,36	60,45	46,94	13,51	5,50	4,00	24,00	3,19	0,150
28.07.26	0,191	3,75	0,77	2,98	3,76	0,77	59,89	41,86	18,03	5,50	4,00	24,00	2,99	0,135
29.07.26	0,180	3,80	0,83	2,97	3,83	0,83	56,98	40,77	16,21	5,50	4,00	24,00	2,99	0,124
30.07.26	0,200	4,42	1,09	3,33	4,45	1,09	55,44	41,13	14,31	5,50	4,00	24,00	3,35	0,137
31.07.26	0,204	4,42	1,14	3,28	4,43	1,14	56,91	43,27	13,64	5,50	4,00	24,00	3,29	0,142
01.08.26	0,169	3,75	1,11	2,64	3,77	1,11	57,57	44,12	13,45	5,50	4,00	24,00	2,65	0,119
02.08.26	0,192	4,07	1,13	2,94	4,10	1,13	59,00	44,91	14,09	5,50	4,00	24,00	2,96	0,137
03.08.26	0,173	3,81	1,17	2,64	3,82	1,17	58,99	45,73	13,26	5,50	4,00	24,00	2,65	0,123
04.08.26	0,202	4,26	1,17	3,09	4,28	1,17	60,29	46,68	13,61	5,50	4,00	24,00	3,10	0,144
05.08.26	0,214	4,41	1,20	3,21	4,45	1,20	61,05	46,75	14,30	5,50	4,00	24,00	3,24	0,154
06.08.26	0,184	4,11	1,28	2,83	4,13	1,28	59,22	46,95	12,27	5,50	4,00	24,00	2,84	0,131
07.08.26	0,136	3,60	1,49	2,11	3,61	1,49	57,16	46,77	10,39	5,50	4,00	24,00	2,12	0,096
08.08.26	0,223	6,75	3,27	3,48	6,81	3,27	58,50	52,63	5,87	5,50	4,00	24,00	3,51	0,158
09.08.26	0,211	6,33	3,29	3,04	6,42	3,29	60,79	53,31	7,48	5,50	4,00	24,00	3,08	0,154
10.08.26	0,210	6,22	3,30	2,92	6,35	3,30	63,39	56,36	7,03	5,50	4,00	24,00	2,98	0,155
11.08.26	0,204	5,91	2,94	2,97	6,00	2,94	61,38	54,08	7,30	5,50	4,00	24,00	3,02	0,148
12.08.26	0,206	5,96	2,96	3,00	6,02	2,96	61,75	54,41	7,34	5,50	4,00	24,00	3,03	0,150
13.08.26	0,225	6,20	2,97	3,23	6,27	2,97	62,80	55,45	7,35	5,50	4,00	24,00	3,27	0,164
14.08.26	0,167	6,10	3,72	2,38	6,18	3,72	60,91	54,90	6,01	5,50	4,00	24,00	2,41	0,122
15.08.26	0,185	6,75	4,09	2,66	6,85	4,09	60,12	54,47	5,65	5,50	4,00	24,00	2,70	0,135
16.08.26	0,185	6,95	4,31	2,64	7,03	4,31	60,87	55,33	5,54	5,50	4,00	24,00	2,67	0,135
17.08.26	0,188	6,78	4,18	2,60	6,90	4,18	62,79	56,85	5,94	5,50	4,00	24,00	2,65	0,139
18.08.26	0,234	7,41	4,11	3,30	7,55	4,11	63,32	57,05	6,27	5,50	4,00	24,00	3,36	0,172
19.08.26	0,178	6,53	3,87	2,66	6,62	3,87	60,04	54,62	5,42	5,50	4,00	24,00	2,70	0,128
20.08.26	0,209	6,74	3,92	2,82	6,85	3,92	64,36	57,75	6,61	5,50	4,00	24,00	2,87	0,156
21.08.26	0,230	7,06	3,92	3,14	7,21	3,92	64,77	57,94	6,83	5,50	4,00	24,00	3,21	0,171
22.08.26	0,177	6,41	4,07	2,34	6,51	4,07	63,87	57,26	6,61	5,50	4,00	24,00	2,38	0,133
Итого:	6,114	165,16	73,98	91,18	167,01	73,98	60,29	50,11	10,17	5,50	4,00	744,00	92,10	4,400

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пеномарёв С. В. /