

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см ²	P2, кгс/см ²	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,136	0,154	2,38	0,00	2,19	2,38	0,00	2,19	60,59	34,06	26,53	6,50	4,00	24,00	0,095
24.07.26	0,156	0,165	2,65	0,00	2,39	2,66	0,00	2,40	62,23	34,20	28,03	6,50	4,00	24,00	0,111
25.07.26	0,111	0,135	2,04	0,00	1,90	2,04	0,00	1,90	58,07	33,50	24,57	6,50	4,00	24,00	0,075
26.07.26	0,140	0,163	2,60	0,00	2,34	2,61	0,00	2,36	57,56	32,73	24,83	6,50	4,00	24,00	0,096
27.07.26	0,161	0,176	2,82	0,00	2,55	2,82	0,00	2,56	59,85	33,29	26,56	6,50	4,00	24,00	0,113
28.07.26	0,183	0,198	3,13	0,00	2,83	3,14	0,00	2,84	61,27	33,85	27,42	6,50	4,00	24,00	0,130
29.07.26	0,171	0,190	3,06	0,00	2,74	3,06	0,00	2,75	60,23	33,97	26,26	6,50	4,00	24,00	0,119
30.07.26	0,163	0,187	2,99	0,00	2,68	2,99	0,00	2,68	58,36	33,39	24,97	6,50	4,00	24,00	0,113
31.07.26	0,139	0,159	2,54	0,00	2,29	2,55	0,00	2,31	57,43	32,81	24,62	6,50	4,00	24,00	0,096
01.08.26	0,156	0,174	2,80	0,00	2,53	2,81	0,00	2,54	58,35	33,20	25,15	6,50	4,00	24,00	0,108
02.08.26	0,143	0,163	2,58	0,00	2,35	2,58	0,00	2,35	58,73	33,52	25,21	6,50	4,00	24,00	0,099
03.08.26	0,172	0,191	3,09	0,00	2,77	3,11	0,00	2,79	59,94	33,85	26,09	6,50	4,00	24,00	0,120
04.08.26	0,185	0,202	3,24	0,00	2,90	3,26	0,00	2,92	60,35	34,16	26,19	6,50	4,00	24,00	0,130
05.08.26	0,171	0,187	2,96	0,00	2,67	2,98	0,00	2,69	60,89	34,35	26,54	6,50	4,00	24,00	0,121
06.08.26	0,172	0,191	3,09	0,00	2,76	3,10	0,00	2,78	59,72	34,26	25,46	6,50	4,00	24,00	0,120
07.08.26	0,127	0,149	2,34	0,00	2,16	2,35	0,00	2,17	57,20	33,59	23,61	6,50	4,00	24,00	0,086
08.08.26	0,160	0,181	2,90	0,00	2,61	2,90	0,00	2,63	59,03	33,11	25,92	6,50	4,00	24,00	0,111
09.08.26	0,174	0,190	3,04	0,00	2,74	3,05	0,00	2,75	59,93	32,64	27,29	6,50	4,00	24,00	0,122
10.08.26	0,032	0,042	0,66	0,00	0,61	0,66	0,00	0,61	52,63	30,45	22,18	6,50	4,00	24,00	0,021
11.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	25,36	0,15	6,50	4,00	24,00	0,000
12.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	23,82	-0,20	6,50	4,00	24,00	0,000
13.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	23,08	-0,10	6,50	4,00	24,00	0,000
14.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00	6,50	4,00	24,00	0,000
15.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,22	0,05	6,50	4,00	24,00	0,000
16.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	21,88	0,07	6,50	4,00	24,00	0,000
17.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	21,67	0,09	6,50	4,00	24,00	0,000
18.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	21,46	0,09	6,50	4,00	24,00	0,000
19.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	21,16	0,06	6,50	4,00	24,00	0,000
20.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	20,80	0,01	6,50	4,00	24,00	0,000
21.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	20,29	0,09	6,50	4,00	24,00	0,000
22.08.26	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	20,09	0,50	6,50	4,00	24,00	0,000
Итого:	2,852	3,197	50,91	0,00	46,01	51,05	0,00	46,22	44,76	29,01	15,75	6,50	4,00	744,00	1,987

$M_g = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пономарев С. В. /