

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-30/07/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Vгв	Mг	P1	P2	Qo	Qрасч	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч
23.07.26	21,88	22,15	-0,27	0	0	1,61	1,61	0,00	-1,61	6,5	5,5	-0,02	0,013	24
24.07.26	21,84	22,1	-0,26	0	0	1,62	1,62	0,00	-1,62	6,5	5,5	-0,02	-0,018	24
25.07.26	21,81	22,06	-0,25	0	0	1,62	1,62	0,00	-1,62	6,5	5,5	-0,02	-0,018	24
26.07.26	21,67	21,92	-0,25	0	0	1,61	1,61	0,00	-1,61	6,5	5,5	-0,02	-0,017	24
27.07.26	21,44	21,66	-0,22	0	0	1,62	1,62	0,00	-1,62	6,5	5,5	-0,02	-0,018	24
28.07.26	21,37	21,59	-0,22	0	0	1,62	1,62	0,00	-1,62	6,5	5,5	-0,02	-0,018	24
29.07.26	21,49	21,72	-0,23	0	0	1,61	1,61	0,00	-1,61	6,5	5,5	-0,02	-0,017	24
30.07.26	36,69	21,78	14,91	0,91	0,91	0,99	0,99	-0,08	-0,08	6,5	5,5	0,021	0,029	24
Итого:				0,91	0,91	12,3	12,3	-0,08	-11,39			-0,1	-0,064	192
Средние:	23,52	21,87	22,70							6,5	5,5			

Представитель сервисной фирмы:  / Пономарёв С. В. /

25.08.26

