

Месячный отчет за Август 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	23:00	24.00	58.78	6.00	5.090	5.173	28.03	4.00	0.000	0.000	5.090	5.173	0.300	0.204
24.07.26	23:00	24.00	59.07	6.00	4.039	4.105	28.19	4.00	0.000	0.000	4.039	4.105	0.239	0.163
25.07.26	23:00	24.00	58.14	6.00	4.486	4.558	28.02	4.00	0.000	0.000	4.486	4.558	0.261	0.177
26.07.26	23:00	24.00	56.20	6.00	3.641	3.695	27.96	4.00	0.000	0.000	3.641	3.695	0.205	0.137
27.07.26	23:00	24.00	63.73	6.00	4.265	4.345	28.59	4.00	0.000	0.000	4.265	4.345	0.272	0.192
28.07.26	23:00	24.00	64.70	6.00	4.064	4.143	28.88	4.00	0.000	0.000	4.064	4.143	0.263	0.187
29.07.26	23:00	24.00	63.91	6.00	4.328	4.410	28.83	4.00	0.000	0.000	4.328	4.410	0.277	0.196
30.07.26	23:00	24.00	62.14	6.00	4.782	4.868	28.61	4.00	0.000	0.000	4.782	4.868	0.298	0.208
31.07.26	23:00	24.00	61.54	6.00	5.090	5.180	28.57	4.00	0.000	0.000	5.090	5.180	0.314	0.218
01.08.26	23:00	24.00	62.17	6.00	4.005	4.078	28.53	4.00	0.000	0.000	4.005	4.078	0.249	0.174
02.08.26	23:00	24.00	63.13	6.00	4.695	4.783	28.77	4.00	0.000	0.000	4.695	4.783	0.297	0.209
03.08.26	23:00	24.00	63.45	6.00	4.626	4.713	28.86	4.00	0.000	0.000	4.626	4.713	0.294	0.207
04.08.26	23:00	24.00	63.39	6.00	3.986	4.060	28.94	4.00	0.000	0.000	3.986	4.060	0.253	0.178
05.08.26	23:00	24.00	64.70	6.00	3.877	3.953	29.19	4.00	0.000	0.000	3.877	3.953	0.251	0.178
06.08.26	23:00	24.00	63.79	6.00	5.543	5.648	29.24	4.00	0.000	0.000	5.543	5.648	0.354	0.250
07.08.26	23:00	24.00	61.26	6.00	4.828	4.913	28.97	4.00	0.000	0.000	4.828	4.913	0.296	0.205
08.08.26	23:00	24.00	62.71	6.00	5.332	5.430	28.93	4.00	0.000	0.000	5.332	5.430	0.335	0.235
09.08.26	23:00	24.00	64.81	6.00	4.823	4.918	29.28	4.00	0.000	0.000	4.823	4.918	0.313	0.222
10.08.26	23:00	24.00	65.07	6.00	5.411	5.518	29.22	4.00	0.000	0.000	5.411	5.518	0.353	0.251
11.08.26	23:00	24.00	63.56	6.00	5.548	5.653	29.17	4.00	0.000	0.000	5.548	5.653	0.353	0.249
12.08.26	23:00	24.00	64.57	6.00	5.592	5.700	29.47	4.00	0.000	0.000	5.592	5.700	0.362	0.256
13.08.26	23:00	24.00	64.67	6.00	4.513	4.600	29.51	4.00	0.000	0.000	4.513	4.600	0.292	0.207
14.08.26	23:00	24.00	62.16	6.00	4.644	4.728	29.14	4.00	0.000	0.000	4.644	4.728	0.289	0.202
15.08.26	23:00	24.00	61.90	6.00	4.306	4.383	29.08	4.00	0.000	0.000	4.306	4.383	0.267	0.186
16.08.26	23:00	24.00	63.43	6.00	7.615	7.758	29.36	4.00	0.000	0.000	7.615	7.758	0.484	0.341
17.08.26	23:00	24.00	65.67	6.00	6.319	6.445	29.72	4.00	0.000	0.000	6.319	6.445	0.416	0.297
18.08.26	23:00	24.00	64.95	6.00	6.059	6.178	29.48	4.00	0.000	0.000	6.059	6.178	0.394	0.280
19.08.26	23:00	24.00	63.77	6.00	5.091	5.188	29.47	4.00	0.000	0.000	5.091	5.188	0.325	0.229
20.08.26	23:00	24.00	66.03	6.00	5.315	5.423	29.24	4.00	0.000	0.000	5.315	5.423	0.352	0.252
21.08.26	23:00	24.00	66.16	6.00	5.124	5.228	29.08	4.00	0.000	0.000	5.124	5.228	0.339	0.243
22.08.26	23:00	24.00	64.44	6.00	4.373	4.457	28.80	4.00	0.000	0.000	4.373	4.457	0.282	0.200
ИТОГО		744.00	63.03	6.00	151.410	154.223	28.94	4.00	0.000	0.000	151.410	154.223	9.579	6.732
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Расчет. при t_{хв.факт}=+ 18.80°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.80°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Август 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.07.26	23:00	24.00	56.99	6.00	5.438	5.521	0.310	0.208
24.07.26	23:00	24.00	56.85	6.00	4.430	4.497	0.252	0.169
25.07.26	23:00	24.00	56.29	6.00	4.832	4.904	0.272	0.182
26.07.26	23:00	24.00	54.08	6.00	3.939	3.994	0.213	0.139
27.07.26	23:00	24.00	61.26	6.00	4.606	4.687	0.283	0.196
28.07.26	23:00	24.00	62.11	6.00	4.385	4.464	0.273	0.190
29.07.26	23:00	24.00	61.60	6.00	4.640	4.722	0.286	0.199
30.07.26	23:00	24.00	60.17	6.00	5.065	5.151	0.305	0.210
31.07.26	23:00	24.00	59.52	6.00	5.314	5.402	0.317	0.217
01.08.26	23:00	24.00	59.84	6.00	4.124	4.193	0.247	0.170
02.08.26	23:00	24.00	61.05	6.00	4.807	4.891	0.294	0.204
03.08.26	23:00	24.00	61.27	6.00	4.820	4.904	0.296	0.205
04.08.26	23:00	24.00	60.89	6.00	4.189	4.261	0.255	0.177
05.08.26	23:00	24.00	62.04	6.00	4.076	4.149	0.253	0.177
06.08.26	23:00	24.00	61.94	6.00	5.647	5.748	0.350	0.244
07.08.26	23:00	24.00	59.25	6.00	4.926	5.007	0.292	0.200
08.08.26	23:00	24.00	60.76	6.00	5.464	5.558	0.332	0.230
09.08.26	23:00	24.00	62.43	6.00	5.043	5.135	0.315	0.220
10.08.26	23:00	24.00	63.20	6.00	5.485	5.587	0.347	0.244
11.08.26	23:00	24.00	61.73	6.00	5.614	5.714	0.347	0.242
12.08.26	23:00	24.00	62.69	6.00	5.670	5.774	0.356	0.249
13.08.26	23:00	24.00	62.39	6.00	4.615	4.699	0.288	0.202
14.08.26	23:00	24.00	60.09	6.00	4.742	4.822	0.285	0.196
15.08.26	23:00	24.00	59.68	6.00	4.402	4.475	0.263	0.180
16.08.26	23:00	24.00	62.05	6.00	7.675	7.813	0.477	0.333
17.08.26	23:00	24.00	63.83	6.00	6.443	6.565	0.412	0.291
18.08.26	23:00	24.00	63.08	6.00	6.217	6.332	0.393	0.276
19.08.26	23:00	24.00	61.58	6.00	5.211	5.303	0.321	0.223
20.08.26	23:00	24.00	64.06	6.00	5.411	5.514	0.347	0.245
21.08.26	23:00	24.00	64.17	6.00	5.200	5.300	0.334	0.236
22.08.26	23:00	24.00	62.25	6.00	4.463	4.544	0.278	0.194
ИТОГО	744.00	60.94	6.00	156.893	159.630	9.598	6.648	
	ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет, при tхв.факт=+°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 18.80°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя:



Д.В. Пономарев/