

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Разина, д.70
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=7139
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26 23:00	24.00	67.58	10.0	7.932	8.098	64.19	3.0	0.000	0.000	7.932	8.098	0.497	0.388
24.07.26 23:00	24.00	68.06	10.0	8.095	8.266	60.40	3.0	0.000	0.000	8.095	8.266	0.511	0.399
25.07.26 23:00	24.00	64.65	10.0	9.319	9.498	55.68	3.0	0.000	0.000	9.319	9.498	0.557	0.428
26.07.26 23:00	24.00	62.66	10.0	9.889	10.068	55.33	3.0	0.000	0.000	9.889	10.068	0.571	0.434
27.07.26 23:00	24.00	65.07	10.0	8.534	8.700	57.85	3.0	0.000	0.000	8.534	8.700	0.513	0.396
28.07.26 23:00	24.00	66.74	10.0	9.997	10.201	59.22	3.0	0.000	0.000	9.997	10.201	0.618	0.480
29.07.26 23:00	24.00	65.51	10.0	9.128	9.308	57.57	3.0	0.000	0.000	9.128	9.308	0.553	0.427
30.07.26 23:00	24.00	63.56	10.0	9.251	9.423	56.03	3.0	0.000	0.000	9.251	9.423	0.542	0.415
31.07.26 23:00	24.00	62.62	10.0	9.382	9.551	55.19	3.0	0.000	0.000	9.382	9.551	0.541	0.412
01.08.26 23:00	24.00	63.48	10.0	9.189	9.359	56.68	3.0	0.000	0.000	9.189	9.359	0.538	0.411
02.08.26 23:00	24.00	64.33	10.0	9.184	9.359	57.20	3.0	0.000	0.000	9.184	9.359	0.546	0.419
03.08.26 23:00	24.00	64.64	10.0	8.672	8.838	57.19	3.0	0.000	0.000	8.672	8.838	0.518	0.398
04.08.26 23:00	24.00	65.04	10.0	8.444	8.608	57.99	3.0	0.000	0.000	8.444	8.608	0.508	0.391
05.08.26 23:00	24.00	66.07	10.0	9.099	9.281	58.85	3.0	0.000	0.000	9.099	9.281	0.556	0.431
06.08.26 23:00	24.00	64.73	10.0	9.347	9.527	56.58	3.0	0.000	0.000	9.347	9.527	0.559	0.430
07.08.26 23:00	24.00	63.07	10.0	7.494	7.631	55.46	3.0	0.000	0.000	7.494	7.631	0.436	0.332
08.08.26 23:00	24.00	63.54	10.0	9.144	9.314	55.00	3.0	0.000	0.000	9.144	9.314	0.536	0.410
09.08.26 23:00	24.00	60.45	10.0	10.298	10.477	62.42	3.0	0.000	0.000	10.298	10.477	0.571	0.429
10.08.26 23:00	24.00	66.16	10.0	7.911	8.070	57.77	3.0	0.000	0.000	7.911	8.070	0.484	0.375
11.08.26 23:00	24.00	65.13	10.0	9.369	9.551	58.02	3.0	0.000	0.000	9.369	9.551	0.564	0.435
12.08.26 23:00	24.00	66.84	10.0	8.088	8.253	62.03	3.0	0.000	0.000	8.088	8.253	0.501	0.389
13.08.26 23:00	24.00	66.76	10.0	8.094	8.259	59.64	3.0	0.000	0.000	8.094	8.259	0.500	0.389
14.08.26 23:00	24.00	63.62	10.0	8.571	8.731	56.09	3.0	0.000	0.000	8.571	8.731	0.503	0.385
15.08.26 23:00	24.00	63.93	10.0	8.896	9.063	57.41	3.0	0.000	0.000	8.896	9.063	0.525	0.402
16.08.26 23:00	24.00	64.46	10.0	9.171	9.346	57.60	3.0	0.000	0.000	9.171	9.346	0.546	0.419
17.08.26 23:00	24.00	67.46	10.0	8.509	8.686	60.98	3.0	0.000	0.000	8.509	8.686	0.532	0.415
18.08.26 23:00	24.00	66.48	10.0	9.667	9.863	62.32	3.0	0.000	0.000	9.667	9.863	0.595	0.462
19.08.26 23:00	24.00	65.65	10.0	8.113	8.273	57.80	3.0	0.001	0.001	8.112	8.272	0.493	0.381
20.08.26 23:00	24.00	67.41	10.0	8.445	8.620	59.86	3.0	0.002	0.002	8.443	8.618	0.528	0.411
21.08.26 23:00	24.00	68.02	10.0	9.251	9.446	58.56	3.0	0.001	0.001	9.250	9.445	0.584	0.456
22.08.26 23:00	24.00	67.23	10.0	9.710	9.911	58.05	3.0	0.000	0.000	9.710	9.911	0.605	0.471
ИТОГО	744.00	65.19	10.0	276.19	281.58	58.23	3.0	0.00	0.00	276.189	281.575	16.631	12.819
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 5.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.80°C

Дата: 22 Август 2026

Исполнитель: /С. В. Пономарев/

