

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.26	23:00	24.00	68.15	5.5	6.035	6.16	31.46	4.0	0.000	0.00	6.035	6.164	0.412	0.298
24.07.26	23:00	24.00	67.79	5.5	6.050	6.18	31.44	4.0	0.000	0.00	6.050	6.178	0.410	0.297
25.07.26	23:00	24.00	64.81	5.5	6.459	6.58	30.81	4.0	0.000	0.00	6.459	6.585	0.419	0.297
26.07.26	23:00	24.00	63.35	5.5	6.316	6.43	30.06	4.0	0.000	0.00	6.316	6.434	0.400	0.282
27.07.26	23:00	24.00	66.98	5.5	6.444	6.58	31.14	4.0	0.000	0.00	6.444	6.578	0.432	0.311
28.07.26	23:00	24.00	67.42	5.5	6.360	6.49	31.27	4.0	0.000	0.00	6.360	6.493	0.429	0.309
29.07.26	23:00	24.00	65.94	5.5	6.563	6.70	30.28	4.0	0.000	0.00	6.563	6.695	0.433	0.310
30.07.26	23:00	24.00	63.79	5.5	6.687	6.81	29.69	4.0	0.002	0.00	6.685	6.811	0.427	0.301
31.07.26	23:00	24.00	63.78	5.5	6.821	6.95	30.46	4.0	0.000	0.00	6.821	6.950	0.435	0.307
01.08.26	23:00	24.00	64.83	5.5	6.345	6.47	31.16	4.0	0.000	0.00	6.345	6.469	0.412	0.292
02.08.26	23:00	24.00	65.18	5.5	6.088	6.21	31.51	4.0	0.000	0.00	6.088	6.208	0.397	0.283
03.08.26	23:00	24.00	65.54	5.5	6.794	6.93	31.56	4.0	0.000	0.00	6.794	6.929	0.446	0.318
04.08.26	23:00	24.00	66.33	5.5	6.456	6.59	32.06	4.0	0.000	0.00	6.456	6.587	0.428	0.307
05.08.26	23:00	24.00	67.13	5.5	5.707	5.83	32.24	4.0	0.000	0.00	5.707	5.826	0.383	0.276
06.08.26	23:00	24.00	64.89	5.5	6.181	6.30	31.10	4.0	0.000	0.00	6.181	6.302	0.401	0.285
07.08.26	23:00	24.00	62.87	5.5	5.776	5.88	30.83	4.0	0.000	0.00	5.776	5.882	0.363	0.255
08.08.26	23:00	24.00	63.42	5.5	6.817	6.95	30.34	4.0	0.000	0.00	6.817	6.945	0.433	0.304
09.08.26	23:00	24.00	66.49	5.5	6.986	7.13	31.30	4.0	0.000	0.00	6.986	7.129	0.465	0.333
10.08.26	23:00	24.00	63.93	5.5	1.706	1.74	27.28	4.0	0.000	0.00	1.706	1.739	0.109	0.077
11.08.26	23:00	24.00	24.32	5.5	0.000	0.00	26.05	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.08.26	23:00	24.00	23.57	5.5	0.000	0.00	24.82	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.08.26	23:00	24.00	23.02	5.5	0.000	0.00	24.60	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.08.26	23:00	24.00	22.76	5.5	0.000	0.00	24.49	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.08.26	23:00	24.00	22.63	5.5	0.000	0.00	24.37	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.08.26	23:00	24.00	22.49	5.5	0.000	0.00	24.26	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.08.26	23:00	24.00	21.79	5.5	0.000	0.00	22.85	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.08.26	23:00	24.00	63.82	5.5	74.721	76.15	63.49	4.0	73.396	74.79	1.394	1.421	0.115	0.089
19.08.26	23:00	24.00	63.59	5.5	159.158	162.15	63.41	4.0	155.713	158.64	3.875	3.948	0.278	0.205
20.08.26	23:00	24.00	69.24	5.5	158.976	162.48	69.03	4.0	155.754	159.18	3.702	3.783	0.294	0.225
21.08.26	23:00	24.00	69.29	5.5	106.577	108.93	69.05	4.0	102.150	104.40	4.637	4.739	0.349	0.262
22.08.26	23:00	24.00	66.99	5.5	6.960	7.10	30.64	4.0	0.000	0.00	6.960	7.104	0.467	0.336
ИТОГО		744.00	56.00	5.5	622.98	635.73	33.97	4.0	487.01	497.01	137.157	139.899	9.137	6.559
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя

С. В. Пономарев/

