

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 18,8 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 $\Phi T=1$ $T3=1$ $KC=0x5E78$ ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,376	9,00	3,38	5,62	9,16	3,38	60,70	50,55	10,15	6,00	4,00	24,00	5,72	0,270
24.07.26	0,361	8,81	3,35	5,46	9,00	3,35	60,18	50,87	9,31	6,00	4,00	24,00	5,58	0,258
25.07.26	0,350	8,74	3,31	5,43	8,92	3,31	59,11	49,81	9,30	6,00	4,00	24,00	5,54	0,248
26.07.26	0,374	9,30	3,21	6,09	9,46	3,21	56,40	47,14	9,26	6,00	4,00	24,00	6,19	0,260
27.07.26	0,362	8,77	3,26	5,51	8,95	3,26	59,98	49,98	10,00	6,00	4,00	24,00	5,62	0,258
28.07.26	0,369	8,82	3,36	5,46	8,99	3,36	61,18	51,01	10,17	6,00	4,00	24,00	5,57	0,266
29.07.26	0,377	9,12	3,26	5,86	9,29	3,26	59,13	49,98	9,15	6,00	4,00	24,00	5,97	0,267
30.07.26	0,373	9,30	3,18	6,12	9,47	3,18	56,07	47,25	8,82	6,00	4,00	24,00	6,23	0,258
31.07.26	0,353	8,80	3,18	5,62	8,97	3,18	57,26	47,92	9,34	6,00	4,00	24,00	5,73	0,247
01.08.26	0,327	8,32	3,23	5,09	8,47	3,23	58,51	49,14	9,37	6,00	4,00	24,00	5,18	0,231
02.08.26	0,396	9,28	3,24	6,04	9,43	3,24	60,03	49,78	10,25	6,00	4,00	24,00	6,14	0,282
03.08.26	0,409	9,49	3,23	6,26	9,66	3,23	60,06	50,35	9,71	6,00	4,00	24,00	6,37	0,291
04.08.26	0,394	9,17	3,29	5,88	9,36	3,29	60,91	50,96	9,95	6,00	4,00	24,00	6,00	0,283
05.08.26	0,386	9,03	3,25	5,78	9,19	3,25	61,15	50,80	10,35	6,00	4,00	24,00	5,88	0,277
06.08.26	0,416	9,70	3,23	6,47	9,89	3,23	59,81	50,55	9,26	6,00	4,00	24,00	6,60	0,294
07.08.26	0,351	8,83	3,21	5,62	8,97	3,21	57,67	48,69	8,98	6,00	4,00	24,00	5,71	0,245
08.08.26	0,355	9,50	3,86	5,64	9,68	3,86	57,56	49,30	8,26	6,00	4,00	24,00	5,75	0,249
09.08.26	0,414	9,60	3,27	6,33	9,77	3,27	60,02	49,30	10,72	6,00	4,00	24,00	6,44	0,295
10.08.26	0,092	1,70	0,03	1,67	1,70	0,03	53,79	33,98	19,81	6,00	4,00	24,00	1,67	0,061
11.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	27,55	0,94	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
12.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	25,66	0,27	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
13.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	24,21	-0,02	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
14.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	23,68	-0,14	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
15.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	23,38	-0,17	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
16.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	23,36	-0,13	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
17.08.26	0,000	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	22,69	22,23	0,46	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
18.08.26	-0,024	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	22,29	24,29	-2,00	6,00	4,00	24,00	0,00	0,004
19.08.26	0,229	9,98	7,56	2,42	10,15	7,67	60,74	51,17	9,57	6,00	4,00	24,00	2,46	0,184
20.08.26	0,362	17,64	12,81	4,83	17,97	13,05	64,54	60,54	4,00	6,00	4,00	24,00	4,92	0,271
21.08.26	0,406	17,97	12,64	5,33	18,34	12,88	65,37	61,07	4,30	6,00	4,00	24,00	5,44	0,306
22.08.26	0,427	18,76	12,93	5,83	19,13	13,17	64,53	60,57	3,96	6,00	4,00	24,00	5,94	0,317
Итого:	8,235	229,63	106,78	122,85	233,92	107,61	50,59	43,71	6,88	6,00	4,00	744,00	126,66	5,925

$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Подмарев С. В. /

23.08.26

