

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18, 8 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	25,20	-0,08	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
24.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	25,02	-0,08	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
25.07.26	0,363	6,91	2,38	4,53	7,06	2,38	64,88	36,16	28,72	6,00	4,00	24,00	4,63	0,278
26.07.26	0,416	8,74	3,79	4,95	8,93	3,79	63,76	37,16	26,60	6,00	4,00	24,00	5,06	0,323
27.07.26	0,455	8,78	3,79	4,99	8,97	3,79	68,30	38,14	30,16	6,00	4,00	24,00	5,10	0,361
28.07.26	0,484	9,18	3,86	5,32	9,39	3,86	69,31	39,47	29,84	6,00	4,00	24,00	5,44	0,384
29.07.26	0,534	10,17	3,88	6,29	10,38	3,88	67,79	39,71	28,08	6,00	4,00	24,00	6,42	0,416
30.07.26	0,478	9,49	3,82	5,67	9,68	3,82	65,85	38,58	27,27	6,00	4,00	24,00	5,78	0,371
31.07.26	0,512	10,04	3,81	6,23	10,24	3,81	65,58	38,83	26,75	6,00	4,00	24,00	6,35	0,395
01.08.26	0,443	8,92	3,82	5,10	9,12	3,82	66,61	39,27	27,34	6,00	4,00	24,00	5,21	0,347
02.08.26	0,460	9,13	3,86	5,27	9,32	3,86	67,06	39,63	27,43	6,00	4,00	24,00	5,38	0,361
03.08.26	0,261	5,37	2,23	3,14	5,46	2,23	65,31	39,33	25,98	6,00	4,00	24,00	3,19	0,202
04.08.26	0,087	4,06	0,04	4,02	4,06	0,04	21,67	25,27	-3,60	6,00	4,00	24,00	4,02	0,011
05.08.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	27,14	-0,11	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
06.08.26	0,411	7,19	1,77	5,42	7,34	1,77	66,51	37,96	28,55	6,00	4,00	24,00	5,53	0,309
07.08.26	0,503	9,96	3,67	6,29	10,15	3,67	64,51	38,07	26,44	6,00	4,00	24,00	6,41	0,385
08.08.26	0,514	9,91	3,72	6,19	10,12	3,72	66,47	38,75	27,72	6,00	4,00	24,00	6,32	0,398
09.08.26	0,530	10,14	3,98	6,16	10,36	3,98	68,02	40,03	27,99	6,00	4,00	24,00	6,29	0,414
10.08.26	0,468	9,33	4,16	5,17	9,52	4,16	68,28	40,88	27,40	6,00	4,00	24,00	5,28	0,371
11.08.26	0,543	10,55	4,06	6,49	10,76	4,06	67,02	40,68	26,34	6,00	4,00	24,00	6,62	0,421
12.08.26	0,549	10,42	4,00	6,42	10,62	4,00	68,57	41,10	27,47	6,00	4,00	24,00	6,54	0,428
13.08.26	0,541	10,34	4,11	6,23	10,57	4,11	68,94	41,82	27,12	6,00	4,00	24,00	6,37	0,424
14.08.26	0,465	9,63	4,06	5,57	9,84	4,06	65,52	40,45	25,07	6,00	4,00	24,00	5,69	0,360
15.08.26	0,482	9,86	4,14	5,72	10,08	4,14	65,86	40,65	25,21	6,00	4,00	24,00	5,85	0,374
16.08.26	0,485	9,91	4,16	5,75	10,13	4,16	66,25	40,65	25,60	6,00	4,00	24,00	5,88	0,377
17.08.26	0,485	9,43	4,14	5,29	9,62	4,14	69,69	41,50	28,19	6,00	4,00	24,00	5,40	0,386
18.08.26	0,541	10,43	4,06	6,37	10,65	4,06	67,59	40,80	26,79	6,00	4,00	24,00	6,50	0,421
19.08.26	0,465	9,25	4,09	5,16	9,45	4,09	68,11	40,21	27,90	6,00	4,00	24,00	5,27	0,368
20.08.26	0,517	9,46	3,66	5,80	9,68	3,66	69,93	39,19	30,74	6,00	4,00	24,00	5,93	0,408
21.08.26	0,536	9,37	3,30	6,07	9,58	3,30	70,42	37,08	33,34	6,00	4,00	24,00	6,21	0,422
22.08.26	0,518	9,14	3,14	6,00	9,34	3,14	69,06	36,03	33,03	6,00	4,00	24,00	6,13	0,405
Итого:	13,046	255,11	99,50	155,61	260,42	99,50	61,74	37,57	24,17	6,00	4,00	744,00	158,82	10,121

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Дономарёв С. В. /

23.08.26

