

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ "СПК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,77	22,65	0,12	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
24.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,69	22,56	0,13	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
25.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,65	22,53	0,12	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
26.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,36	22,22	0,14	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
27.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,29	22,17	0,12	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
28.07.26	0,001	0,069	0,030	0,039	0,069	0,030	22,10	22,26	-0,16	6,00	3,50	24:00	0,04	0,001
29.07.26	0,000	0,013	0,142	-0,129	0,013	0,142	22,31	23,08	-0,77	6,00	3,50	24:00	-0,13	0,002
30.07.26	0,000	0,246	0,669	-0,422	0,247	0,671	22,92	24,25	-1,33	6,00	3,50	24:00	-0,42	0,008
31.07.26	0,208	8,139	4,835	3,304	8,257	4,893	30,05	28,94	1,11	6,00	3,50	24:00	3,35	0,146
01.08.26	0,423	25,510	19,691	5,819	25,919	19,968	58,37	54,36	4,01	6,00	3,50	24:00	5,91	0,314
02.08.26	0,422	25,360	19,659	5,702	25,780	19,945	59,41	55,36	4,05	6,00	3,50	24:00	5,80	0,315
03.08.26	0,221	14,344	11,425	2,919	14,581	11,592	48,73	46,05	2,68	6,00	3,50	24:00	2,97	0,166
04.08.26	0,001	0,040	0,018	0,022	0,040	0,018	24,51	24,34	0,17	6,00	3,50	24:00	0,02	0,000
05.08.26	0,180	7,302	4,057	3,245	7,398	4,104	29,83	28,95	0,88	6,00	3,50	24:00	3,29	0,119
06.08.26	0,453	25,629	19,452	6,177	26,061	19,741	60,10	55,98	4,12	6,00	3,50	24:00	6,28	0,337
07.08.26	0,436	25,051	19,035	6,017	25,467	19,314	59,61	55,58	4,03	6,00	3,50	24:00	6,12	0,323
08.08.26	0,450	25,030	19,071	5,958	25,466	19,362	61,08	56,74	4,34	6,00	3,50	24:00	6,06	0,338
09.08.26	0,487	27,659	21,421	6,238	28,167	21,767	62,23	58,07	4,16	6,00	3,50	24:00	6,35	0,370
10.08.26	0,528	32,075	25,350	6,725	32,697	25,792	64,63	61,00	3,63	6,00	3,50	24:00	6,86	0,402
11.08.26	0,543	32,742	25,604	7,138	33,353	26,035	63,28	59,85	3,43	6,00	3,50	24:00	7,27	0,409
12.08.26	0,555	32,485	25,348	7,137	33,108	25,784	64,06	60,50	3,56	6,00	3,50	24:00	7,27	0,421
13.08.26	0,525	32,122	25,501	6,621	32,758	25,957	65,40	61,78	3,62	6,00	3,50	24:00	6,75	0,401
14.08.26	0,445	31,107	25,366	5,741	31,676	25,787	62,75	59,38	3,37	6,00	3,50	24:00	5,85	0,337
15.08.26	0,365	30,584	26,132	4,453	31,134	26,557	62,07	58,79	3,28	6,00	3,50	24:00	4,53	0,281
16.08.26	0,458	32,070	26,209	5,861	32,657	26,643	62,66	59,37	3,29	6,00	3,50	24:00	5,97	0,347
17.08.26	0,522	32,469	26,002	6,468	33,116	26,468	65,46	61,88	3,58	6,00	3,50	24:00	6,60	0,400
18.08.26	0,513	31,949	25,384	6,565	32,563	25,824	64,25	60,78	3,47	6,00	3,50	24:00	6,69	0,390
19.08.26	0,524	32,163	25,467	6,696	32,773	25,901	63,69	60,19	3,50	6,00	3,50	24:00	6,82	0,398
20.08.26	0,527	28,219	21,620	6,599	28,784	22,004	65,71	61,42	4,29	6,00	3,50	24:00	6,73	0,403
21.08.26	0,504	25,106	18,790	6,316	25,603	19,113	65,33	60,54	4,79	6,00	3,50	24:00	6,44	0,386
22.08.26	0,429	23,111	17,782	5,328	23,552	18,076	64,08	59,15	4,93	6,00	3,50	24:00	5,43	0,329
Итого:	9,720	580,59	454,06	126,54	591,24	461,49	48,63	46,15	2,47	6,00	3,50	744:00	128,85	7,341

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.26

