

Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.07.26 по 22.08.26

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.37
источник теплоты:

Система Отопление
Тепловычислитель: СПТ944
Идентификационный номер прибора: ИД=16295
Схема потребления: СП=0007

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				М3	Тепло Q
			t1	P1	V1	M1	t2	P2	V2	M2		
23.07.26	23:00	- 24.00	68.92	4.935	5.248	5.135	63.15	4.000	0.000	0.000	5.135	0.355
24.07.26	23:00	- 24.00	68.00	5.084	5.137	5.029	56.08	4.000	0.000	0.000	5.029	0.343
25.07.26	23:00	- 24.00	63.60	4.965	4.772	4.683	52.59	4.000	0.000	0.000	4.683	0.299
26.07.26	23:00	- 24.00	61.63	4.890	6.221	6.113	53.73	4.000	0.000	0.000	6.113	0.377
27.07.26	23:00	- 24.00	63.84	4.952	5.667	5.562	55.51	4.000	0.000	0.000	5.562	0.355
28.07.26	23:00	- 24.00	65.54	5.129	5.730	5.618	56.16	4.000	0.000	0.000	5.618	0.369
29.07.26	23:00	- 24.00	64.42	4.990	5.375	5.273	53.84	4.000	0.000	0.000	5.273	0.340
30.07.26	23:00	- 24.00	62.53	4.961	5.141	5.049	53.07	4.000	0.000	0.000	5.049	0.316
31.07.26	23:00	- 24.00	61.48	5.019	5.974	5.870	53.46	4.000	0.000	0.000	5.870	0.362
01.08.26	23:00	- 24.00	62.53	4.934	4.898	4.811	54.25	4.000	0.000	0.000	4.811	0.301
02.08.26	23:00	- 24.00	63.35	4.953	4.812	4.724	54.75	4.000	0.000	0.000	4.724	0.299
03.08.26	23:00	- 24.00	63.69	4.943	5.540	5.437	53.69	4.000	0.000	0.000	5.437	0.346
04.08.26	23:00	- 24.00	63.99	5.081	4.889	4.798	55.58	4.000	0.000	0.000	4.798	0.307
05.08.26	23:00	- 24.00	64.79	5.015	5.132	5.034	55.92	4.000	0.000	0.000	5.034	0.327
06.08.26	23:00	- 24.00	63.62	4.965	4.248	4.169	54.12	4.000	0.000	0.000	4.169	0.266
07.08.26	23:00	- 24.00	62.40	4.852	5.499	5.401	53.36	4.000	0.000	0.000	5.401	0.337
08.08.26	23:00	- 24.00	62.46	4.908	4.802	4.716	52.70	4.000	0.000	0.000	4.716	0.295
09.08.26	23:00	- 24.00	58.86	5.241	5.276	5.189	58.57	4.000	0.002	0.002	5.187	0.306
10.08.26	23:00	- 24.00	64.95	5.649	5.419	5.314	56.26	4.000	0.000	0.000	5.314	0.347
11.08.26	23:00	- 24.00	63.78	5.640	5.577	5.474	57.69	4.000	0.000	0.000	5.474	0.349
12.08.26	23:00	- 24.00	65.65	5.566	5.824	5.710	61.41	4.000	0.000	0.000	5.710	0.375
13.08.26	23:00	- 24.00	65.90	5.665	4.901	4.804	58.18	4.000	0.000	0.000	4.804	0.317
14.08.26	23:00	- 24.00	62.74	5.561	5.032	4.941	54.64	4.000	0.000	0.000	4.941	0.310
15.08.26	23:00	- 24.00	62.94	5.807	4.836	4.748	55.54	4.000	0.000	0.000	4.748	0.299
16.08.26	23:00	- 24.00	63.55	5.798	5.061	4.967	57.39	4.000	0.000	0.000	4.967	0.317
17.08.26	23:00	- 24.00	66.89	5.733	6.325	6.197	60.31	4.000	0.000	0.000	6.197	0.415
18.08.26	23:00	- 24.00	65.19	5.602	5.625	5.516	58.24	4.000	0.000	0.000	5.516	0.361
19.08.26	23:00	* 5.97	69.29	5.554	1.718	1.681	62.23	4.000	0.000	0.000	1.681	0.116
20.08.26	23:00	* 25.00	65.83	4.948	5.383	5.277	55.11	4.000	0.000	0.000	5.277	0.348
21.08.26	23:00	* 22.00	66.20	4.557	4.218	4.133	55.66	4.000	0.000	0.000	4.133	0.275
22.08.26	23:00	- 24.00	65.77	4.719	5.512	5.403	53.62	4.000	0.000	0.000	5.403	0.356
ИТОГО		* 724.96	64.33	5.181	159.792	156.779	56.03	4.000	0.002	0.002	156.777	10.084
		ч	°C	кгс/см2 * м3		т	°C	кгс/см2	м3	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____
Дата _____



Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.07.26 по 22.08.26 Горячая вода

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.37
источник теплоты:

Система ГВС
Тепловычислитель: СПТ944
Идентификационный номер прибора: ИД=16295
Схема потребления: СП=0007

Сутки, час		НС	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q	Тепло Q расч.
				t1	P1	V1	M1		
23.07.26	23:00	-	24.00	66.98	4.724	4.925	4.824	0.325	0.234
24.07.26	23:00	-	24.00	65.91	4.876	4.798	4.702	0.312	0.224
25.07.26	23:00	-	24.00	61.90	4.757	4.432	4.353	0.271	0.189
26.07.26	23:00	-	24.00	60.38	4.669	5.878	5.779	0.349	0.241
27.07.26	23:00	-	24.00	62.16	4.740	5.333	5.238	0.326	0.228
28.07.26	23:00	-	24.00	63.77	4.917	5.346	5.246	0.336	0.237
29.07.26	23:00	-	24.00	62.64	4.779	5.037	4.946	0.311	0.218
30.07.26	23:00	-	24.00	60.92	4.751	4.828	4.746	0.289	0.200
31.07.26	23:00	-	24.00	59.89	4.803	5.655	5.560	0.335	0.231
01.08.26	23:00	-	24.00	60.80	4.722	4.619	4.540	0.277	0.191
02.08.26	23:00	-	24.00	61.65	4.741	4.501	4.422	0.273	0.190
03.08.26	23:00	-	24.00	61.93	4.728	5.213	5.120	0.319	0.223
04.08.26	23:00	-	24.00	62.11	4.873	4.551	4.470	0.278	0.194
05.08.26	23:00	-	24.00	62.98	4.802	4.851	4.762	0.301	0.212
06.08.26	23:00	-	24.00	61.53	4.757	4.008	3.938	0.244	0.170
07.08.26	23:00	-	24.00	60.88	4.639	5.223	5.134	0.313	0.216
08.08.26	23:00	-	24.00	60.71	4.697	4.525	4.448	0.271	0.188
09.08.26	23:00	-	24.00	57.38	5.022	4.782	4.707	0.270	0.182
10.08.26	23:00	-	24.00	63.18	5.438	4.814	4.725	0.301	0.212
11.08.26	23:00	-	24.00	62.19	5.423	5.002	4.913	0.306	0.214
12.08.26	23:00	-	24.00	63.90	5.352	5.228	5.130	0.330	0.233
13.08.26	23:00	-	24.00	63.94	5.458	4.323	4.242	0.272	0.192
14.08.26	23:00	-	24.00	61.01	5.351	4.454	4.378	0.268	0.186
15.08.26	23:00	-	24.00	61.27	5.598	4.263	4.189	0.258	0.179
16.08.26	23:00	-	24.00	61.83	5.587	4.495	4.415	0.275	0.192
17.08.26	23:00	-	24.00	65.27	5.519	5.710	5.599	0.367	0.261
18.08.26	23:00	-	24.00	63.42	5.391	5.022	4.929	0.315	0.222
19.08.26	23:00	*	5.97	67.52	5.332	1.699	1.664	0.112	0.081
20.08.26	23:00	*	25.00	63.95	4.733	4.958	4.865	0.312	0.221
21.08.26	23:00	*	22.00	63.51	4.350	3.933	3.858	0.249	0.176
22.08.26	23:00	-	24.00	63.75	4.505	5.174	5.077	0.326	0.231
ИТОГО		*	724.96	62.56	4.969	147.580	144.919	9.092	6.368
			ч	°C	кгс/см2	м3	т	Гкал	Гкал

пература холодной воды (константа прибора) $t_{хв.приб}=0^{\circ}\text{C}$
пература холодной воды за отчетный период $t_{хв.факт}=+18.8^{\circ}\text{C}$

ветственный за учет _____
та _____

