

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,388	47,61	42,48	5,13	48,63	43,44	68,40	67,54	0,86	5,00	3,50	24,00	5,24	0,292
24.07.26	0,360	47,66	42,87	4,79	48,66	43,83	68,64	67,88	0,76	5,00	3,50	24,00	4,89	0,270
25.07.26	0,360	48,48	43,40	5,08	49,45	44,20	64,73	64,06	0,67	5,00	3,50	24,00	5,18	0,264
26.07.26	0,414	48,58	42,40	6,18	49,47	43,12	62,22	61,53	0,69	5,00	3,50	24,00	6,29	0,298
27.07.26	0,431	48,85	42,74	6,11	49,79	43,49	64,78	64,00	0,78	5,00	3,50	24,00	6,23	0,316
28.07.26	0,379	49,02	43,82	5,20	50,03	44,78	66,63	65,88	0,75	5,00	3,50	24,00	5,31	0,281
29.07.26	0,332	47,60	43,01	4,59	48,57	43,82	65,53	64,81	0,72	5,00	3,50	24,00	4,68	0,246
30.07.26	0,387	48,19	42,56	5,63	49,11	43,28	63,30	62,60	0,70	5,00	3,50	24,00	5,74	0,281
31.07.26	0,345	47,32	42,27	5,05	48,21	42,99	62,43	61,75	0,68	5,00	3,50	24,00	5,14	0,250
01.08.26	0,351	47,76	42,73	5,03	48,67	43,45	63,36	62,69	0,67	5,00	3,50	24,00	5,13	0,256
02.08.26	0,362	48,16	43,06	5,10	49,11	43,79	64,26	63,58	0,68	5,00	3,50	24,00	5,20	0,266
03.08.26	0,342	47,75	42,95	4,80	48,71	43,69	64,57	63,86	0,71	5,00	3,50	24,00	4,90	0,252
04.08.26	0,408	50,59	44,81	5,78	51,58	45,76	65,09	64,40	0,69	5,00	3,50	24,00	5,89	0,299
05.08.26	0,383	48,93	43,64	5,29	49,90	44,59	65,83	65,10	0,73	5,00	3,50	24,00	5,39	0,284
06.08.26	0,358	47,48	42,44	5,04	48,44	43,22	65,01	64,34	0,67	5,00	3,50	24,00	5,14	0,263
07.08.26	0,353	46,90	41,77	5,13	47,80	42,49	63,08	62,38	0,70	5,00	3,50	24,00	5,23	0,257
08.08.26	0,400	47,44	41,60	5,84	48,33	42,32	62,90	62,14	0,76	5,00	3,50	24,00	5,95	0,290
09.08.26	0,354	51,41	46,05	5,36	52,23	46,77	55,47	54,30	1,17	5,00	3,50	24,00	5,45	0,253
10.08.26	0,391	59,94	54,64	5,30	61,17	55,80	66,78	66,23	0,55	5,00	3,50	24,00	5,41	0,291
11.08.26	0,402	61,24	55,62	5,62	62,45	56,77	65,31	64,78	0,53	5,00	3,50	24,00	5,73	0,296
12.08.26	0,356	60,27	55,40	4,87	61,51	56,51	66,42	65,87	0,55	5,00	3,50	24,00	4,97	0,264
13.08.26	0,336	60,08	55,55	4,53	61,34	56,73	67,35	66,82	0,53	5,00	3,50	24,00	4,63	0,251
14.08.26	0,286	59,09	55,09	4,00	60,27	56,12	64,49	64,04	0,45	5,00	3,50	24,00	4,08	0,211
15.08.26	0,300	61,00	56,76	4,24	62,15	57,85	64,03	63,52	0,51	5,00	3,50	24,00	4,32	0,220
16.08.26	0,412	62,98	57,08	5,90	64,20	58,24	64,55	64,04	0,51	5,00	3,50	24,00	6,01	0,301
17.08.26	0,395	62,51	57,23	5,28	63,86	58,43	67,64	67,03	0,61	5,00	3,50	24,00	5,39	0,296
18.08.26	0,399	61,40	55,85	5,55	62,64	56,94	65,95	65,40	0,55	5,00	3,50	24,00	5,66	0,295
19.08.26	0,345	57,74	53,08	4,66	58,89	54,13	65,80	65,15	0,65	5,00	3,50	24,00	4,75	0,257
20.08.26	0,417	49,84	44,13	5,71	50,88	45,06	67,69	67,04	0,65	5,00	3,50	24,00	5,83	0,310
21.08.26	0,400	45,60	40,22	5,38	46,57	41,11	67,68	66,79	0,89	5,00	3,50	24,00	5,49	0,299
22.08.26	0,401	45,36	39,87	5,49	46,31	40,71	67,06	66,19	0,87	5,00	3,50	24,00	5,60	0,298
Итого:	11,547	1616,78	1455,12	161,66	1648,93	1483,43	65,06	64,38	0,69	5,00	3,50	744,00	164,87	8,508

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пономарёв С. В. /