

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгр	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.26	23:00	24.00	61.29	5.0	7.861	8.00	44.81	3.5	0.000	0.00	7.861	7.999	0.482	0.334
24.07.26	23:00	24.00	60.26	5.0	7.482	7.61	44.56	3.5	0.000	0.00	7.482	7.609	0.451	0.310
25.07.26	23:00	24.00	58.26	5.0	7.453	7.57	41.52	3.5	0.000	0.00	7.453	7.572	0.434	0.294
26.07.26	23:00	24.00	56.33	5.0	8.857	8.99	41.89	3.5	0.000	0.00	8.857	8.990	0.499	0.333
27.07.26	23:00	24.00	58.78	5.0	7.814	7.94	37.52	3.5	0.014	0.01	7.800	7.927	0.459	0.312
28.07.26	23:00	24.00	51.19	5.0	1.541	1.56	43.37	3.5	0.004	0.00	1.537	1.557	0.079	0.050
29.07.26	23:00	24.00	18.10	5.0	1.340	1.34	22.84	3.5	0.000	0.00	1.340	1.342	0.024	- 0.001
30.07.26	23:00	24.00	22.15	5.0	0.102	0.10	22.27	3.5	0.000	0.00	0.102	0.102	0.002	0.000
31.07.26	23:00	24.00	22.18	5.0	0.289	0.29	22.35	3.5	0.000	0.00	0.289	0.290	0.006	0.001
01.08.26	23:00	24.00	22.44	5.0	0.078	0.08	22.59	3.5	0.000	0.00	0.078	0.078	0.002	0.000
02.08.26	23:00	24.00	23.55	5.0	0.000	0.00	23.10	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.08.26	23:00	24.00	23.30	5.0	0.000	0.00	23.39	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
04.08.26	23:00	24.00	56.47	5.0	2.147	2.18	24.53	3.5	0.001	0.00	2.146	2.178	0.121	0.081
05.08.26	23:00	24.00	55.81	5.0	8.106	8.22	29.38	3.5	0.000	0.00	8.106	8.225	0.453	0.300
06.08.26	23:00	24.00	54.55	5.0	6.714	6.81	28.82	3.5	0.000	0.00	6.714	6.809	0.366	0.240
07.08.26	23:00	24.00	53.91	5.0	7.331	7.43	28.72	3.5	0.000	0.00	7.331	7.432	0.395	0.258
08.08.26	23:00	24.00	53.36	5.0	7.600	7.70	27.53	3.5	0.000	0.00	7.600	7.703	0.406	0.263
09.08.26	23:00	24.00	54.30	5.0	7.533	7.64	27.91	3.5	0.000	0.00	7.533	7.638	0.409	0.268
10.08.26	23:00	24.00	57.05	5.0	7.551	7.67	28.88	3.5	0.000	0.00	7.551	7.667	0.431	0.289
11.08.26	23:00	24.00	56.30	5.0	7.754	7.87	28.86	3.5	0.000	0.00	7.754	7.870	0.437	0.291
12.08.26	23:00	24.00	55.54	5.0	7.624	7.74	29.06	3.5	0.000	0.00	7.624	7.735	0.424	0.280
13.08.26	23:00	24.00	52.60	5.0	4.956	5.02	27.49	3.5	0.000	0.00	4.956	5.021	0.261	0.168
14.08.26	23:00	24.00	54.01	5.0	7.145	7.24	27.93	3.5	0.000	0.00	7.145	7.244	0.386	0.252
15.08.26	23:00	24.00	53.10	5.0	7.675	7.78	28.34	3.5	0.000	0.00	7.675	7.778	0.408	0.263
16.08.26	23:00	24.00	53.76	5.0	8.066	8.18	28.38	3.5	0.000	0.00	8.066	8.177	0.434	0.282
17.08.26	23:00	24.00	53.85	5.0	7.729	7.83	28.01	3.5	0.000	0.00	7.729	7.835	0.416	0.271
18.08.26	23:00	24.00	54.46	5.0	7.011	7.11	27.56	3.5	0.000	0.00	7.011	7.109	0.382	0.250
19.08.26	23:00	24.00	53.55	5.0	7.700	7.80	27.21	3.5	0.004	0.00	7.696	7.801	0.412	0.268
20.08.26	23:00	24.00	54.05	5.0	7.990	8.10	25.94	3.5	0.002	0.00	7.988	8.099	0.432	0.282
21.08.26	23:00	24.00	54.84	5.0	7.801	7.91	24.87	3.5	0.002	0.00	7.799	7.910	0.428	0.281
22.08.26	23:00	24.00	54.97	5.0	9.584	9.72	25.94	3.5	0.000	0.00	9.584	9.721	0.527	0.347
ИТОГО		744.00	48.85	5.0	180.84	183.44	29.53	3.5	0.03	0.03	180.809	183.418	9.967	6.568
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/

