

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,45	25,13	-1,68	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
24.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,44	25,91	-2,47	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
25.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,92	31,51	-7,59	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
26.07.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,86	32,25	-8,39	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
27.07.26	0,314	9,460	5,399	4,061	9,643	5,476	51,34	47,72	3,62	5,00	3,50	24:00	4,14	0,237
28.07.26	0,362	13,167	8,559	4,608	13,421	8,690	64,70	56,73	7,97	5,00	3,50	24:00	4,70	0,275
29.07.26	0,307	13,187	9,260	3,927	13,423	9,393	61,78	55,05	6,73	5,00	3,50	24:00	4,00	0,233
30.07.26	0,382	14,456	9,184	5,272	14,709	9,315	61,14	54,75	6,39	5,00	3,50	24:00	5,36	0,283
31.07.26	0,385	14,482	9,176	5,306	14,736	9,307	61,17	54,76	6,41	5,00	3,50	24:00	5,40	0,286
01.08.26	0,369	13,918	9,172	4,746	14,183	9,312	63,82	56,86	6,96	5,00	3,50	24:00	4,84	0,280
02.08.26	0,363	13,816	9,201	4,615	14,084	9,345	64,41	57,52	6,89	5,00	3,50	24:00	4,70	0,276
03.08.26	0,168	6,722	4,635	2,087	6,852	4,707	50,91	47,07	3,84	5,00	3,50	24:00	2,13	0,129
04.08.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,44	28,36	-0,92	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
05.08.26	0,197	5,459	2,531	2,928	5,560	2,569	37,04	34,94	2,10	5,00	3,50	24:00	2,98	0,142
06.08.26	0,510	15,901	8,938	6,963	16,207	9,077	64,13	57,31	6,82	5,00	3,50	24:00	7,10	0,379
07.08.26	0,389	14,016	8,840	5,175	14,278	8,974	63,36	56,46	6,90	5,00	3,50	24:00	5,27	0,292
08.08.26	0,464	14,873	8,709	6,164	15,167	8,848	65,31	58,11	7,20	5,00	3,50	24:00	6,29	0,349
09.08.26	0,438	15,502	10,008	5,494	15,823	10,177	66,45	59,43	7,02	5,00	3,50	24:00	5,61	0,334
10.08.26	0,447	16,982	11,426	5,556	17,339	11,626	67,43	61,14	6,29	5,00	3,50	24:00	5,67	0,343
11.08.26	0,430	17,223	11,792	5,430	17,572	11,993	66,10	60,22	5,88	5,00	3,50	24:00	5,54	0,328
12.08.26	0,434	17,100	11,782	5,318	17,462	11,991	67,58	61,49	6,09	5,00	3,50	24:00	5,43	0,334
13.08.26	0,411	16,703	11,708	4,995	17,058	11,917	67,80	61,66	6,14	5,00	3,50	24:00	5,10	0,317
14.08.26	0,407	16,947	11,660	5,287	17,278	11,853	64,93	59,32	5,61	5,00	3,50	24:00	5,39	0,307
15.08.26	0,433	17,747	12,146	5,601	18,096	12,348	64,97	59,45	5,52	5,00	3,50	24:00	5,71	0,328
16.08.26	0,413	17,490	12,229	5,262	17,838	12,434	65,36	59,79	5,57	5,00	3,50	24:00	5,37	0,314
17.08.26	0,428	17,363	12,243	5,120	17,741	12,467	68,63	62,57	6,06	5,00	3,50	24:00	5,23	0,332
18.08.26	0,423	17,345	12,046	5,299	17,700	12,254	66,37	60,65	5,72	5,00	3,50	24:00	5,41	0,323
19.08.26	0,418	17,195	12,099	5,096	17,554	12,310	66,98	60,97	6,01	5,00	3,50	24:00	5,20	0,322
20.08.26	0,467	15,797	10,061	5,736	16,143	10,242	69,09	61,84	7,25	5,00	3,50	24:00	5,86	0,359
21.08.26	0,484	14,742	8,772	5,970	15,066	8,925	69,08	61,05	8,03	5,00	3,50	24:00	6,10	0,371
22.08.26	0,451	13,869	8,203	5,665	14,162	8,340	67,63	59,42	8,21	5,00	3,50	24:00	5,78	0,344
Итого:	10,294	381,46	249,78	131,68	389,09	253,89	57,08	52,56	4,52	5,00	3,50	744:00	134,31	7,818

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.08.26

