

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,402	7,041	0,809	6,232	7,167	0,817	60,09	45,24	14,85	5,50	3,50	24:00	6,34	0,284
24.07.26	0,380	6,880	0,922	5,958	7,001	0,931	60,27	45,45	14,82	5,50	3,50	24:00	6,06	0,268
25.07.26	0,379	6,972	0,828	6,144	7,088	0,836	58,55	44,58	13,97	5,50	3,50	24:00	6,25	0,264
26.07.26	0,420	7,847	0,854	6,993	7,971	0,861	56,06	42,99	13,07	5,50	3,50	24:00	7,10	0,288
27.07.26	0,421	7,775	1,170	6,605	7,909	1,181	59,13	44,49	14,64	5,50	3,50	24:00	6,72	0,297
28.07.26	0,390	7,369	1,321	6,048	7,497	1,334	59,68	45,15	14,53	5,50	3,50	24:00	6,15	0,276
29.07.26	0,379	7,493	1,529	5,964	7,618	1,544	58,30	44,74	13,56	5,50	3,50	24:00	6,06	0,266
30.07.26	0,409	8,251	1,581	6,670	8,382	1,596	57,06	44,69	12,37	5,50	3,50	24:00	6,78	0,284
31.07.26	0,375	7,671	1,536	6,135	7,791	1,550	56,60	44,09	12,51	5,50	3,50	24:00	6,23	0,259
01.08.26	0,377	7,648	1,574	6,074	7,771	1,589	57,55	44,79	12,76	5,50	3,50	24:00	6,17	0,263
02.08.26	0,390	7,769	1,588	6,181	7,897	1,603	57,84	45,00	12,84	5,50	3,50	24:00	6,28	0,273
03.08.26	0,427	8,348	1,576	6,772	8,488	1,592	58,94	46,02	12,92	5,50	3,50	24:00	6,89	0,300
04.08.26	0,408	7,990	1,618	6,371	8,126	1,635	59,25	46,34	12,91	5,50	3,50	24:00	6,48	0,288
05.08.26	0,434	7,772	0,906	6,866	7,908	0,915	59,80	42,18	17,62	5,50	3,50	24:00	6,99	0,304
06.08.26	0,406	6,836	0,000	6,836	6,949	0,000	58,01	34,39	23,62	5,50	3,50	24:00	6,95	0,277
07.08.26	0,415	7,174	0,000	7,174	7,287	0,000	55,81	33,43	22,38	5,50	3,50	24:00	7,29	0,280
08.08.26	0,380	6,659	0,000	6,659	6,761	0,000	55,26	33,23	22,03	5,50	3,50	24:00	6,76	0,255
09.08.26	0,430	7,437	0,000	7,437	7,554	0,000	55,24	32,45	22,79	5,50	3,50	24:00	7,55	0,290
10.08.26	0,399	6,662	0,000	6,662	6,774	0,000	57,77	33,00	24,77	5,50	3,50	24:00	6,77	0,274
11.08.26	0,403	6,859	0,000	6,859	6,970	0,000	56,33	32,82	23,51	5,50	3,50	24:00	6,97	0,274
12.08.26	0,388	6,604	0,000	6,604	6,711	0,000	56,45	32,81	23,64	5,50	3,50	24:00	6,71	0,264
13.08.26	0,294	5,272	0,000	5,272	5,351	0,000	47,54	29,98	17,56	5,50	3,50	24:00	5,35	0,195
14.08.26	0,349	6,174	0,000	6,174	6,267	0,000	55,26	31,91	23,35	5,50	3,50	24:00	6,27	0,233
15.08.26	0,317	5,731	0,000	5,731	5,814	0,000	53,40	31,54	21,86	5,50	3,50	24:00	5,81	0,209
16.08.26	0,383	6,799	0,000	6,799	6,901	0,000	54,32	31,46	22,86	5,50	3,50	24:00	6,90	0,255
17.08.26	0,365	6,385	0,000	6,385	6,483	0,000	54,89	31,36	23,53	5,50	3,50	24:00	6,48	0,245
18.08.26	0,392	6,880	0,020	6,860	6,986	0,020	55,07	32,10	22,97	5,50	3,50	24:00	6,97	0,263
19.08.26	0,384	6,772	0,000	6,772	6,875	0,000	55,12	31,88	23,24	5,50	3,50	24:00	6,87	0,257
20.08.26	0,403	6,946	0,000	6,946	7,056	0,000	55,79	31,56	24,23	5,50	3,50	24:00	7,06	0,272
21.08.26	0,440	7,562	0,000	7,562	7,683	0,000	55,76	31,06	24,70	5,50	3,50	24:00	7,68	0,298
22.08.26	0,439	7,561	0,000	7,561	7,681	0,000	56,24	30,90	25,34	5,50	3,50	24:00	7,68	0,297
Итого:	12,178	221,14	17,83	203,31	224,72	18,00	56,69	37,79	18,90	5,50	3,50	744:00	206,59	8,356

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



/ Пономарёв С. В. /