

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,310	90,640	86,253	4,386	92,526	88,046	67,11	66,90	0,21	5,50	3,40	24:00	4,48	0,228
24.07.26	0,326	90,444	85,779	4,665	92,335	87,571	67,22	67,02	0,20	5,50	3,40	24:00	4,76	0,239
25.07.26	0,266	89,123	85,245	3,879	90,862	86,907	64,77	64,58	0,19	5,50	3,40	24:00	3,95	0,193
26.07.26	0,353	87,792	82,503	5,289	89,405	84,017	62,79	62,61	0,18	5,50	3,40	24:00	5,39	0,253
27.07.26	0,302	88,026	83,795	4,231	89,806	85,487	66,10	65,89	0,21	5,50	3,40	24:00	4,32	0,222
28.07.26	0,345	90,849	86,041	4,809	92,742	87,831	67,16	66,95	0,21	5,50	3,40	24:00	4,91	0,254
29.07.26	0,333	87,984	83,182	4,803	89,716	84,817	65,09	64,82	0,27	5,50	3,40	24:00	4,90	0,242
30.07.26	0,329	88,420	83,433	4,987	90,052	84,973	62,93	62,75	0,18	5,50	3,40	24:00	5,08	0,235
31.07.26	0,298	84,739	80,317	4,422	86,309	81,803	62,98	62,76	0,22	5,50	3,40	24:00	4,50	0,215
01.08.26	0,337	88,840	83,924	4,916	90,541	85,529	64,18	63,99	0,19	5,50	3,40	24:00	5,01	0,244
02.08.26	0,327	88,863	84,131	4,732	90,603	85,777	64,94	64,74	0,20	5,50	3,40	24:00	4,82	0,238
03.08.26	0,312	88,231	83,774	4,456	89,979	85,433	65,36	65,16	0,20	5,50	3,40	24:00	4,54	0,228
04.08.26	0,305	89,786	85,482	4,304	91,594	87,202	65,94	65,74	0,20	5,50	3,40	24:00	4,39	0,224
05.08.26	0,310	53,414	48,683	4,731	54,462	49,642	63,05	62,23	0,82	5,50	3,40	24:00	4,82	0,221
06.08.26	0,370	17,195	11,192	6,003	17,471	11,363	58,51	57,06	1,45	5,50	3,40	24:00	6,10	0,257
07.08.26	0,339	16,166	10,356	5,810	16,402	10,500	55,47	54,11	1,36	5,50	3,40	24:00	5,90	0,230
08.08.26	0,286	15,962	10,630	5,332	16,171	10,762	52,10	50,91	1,19	5,50	3,40	24:00	5,40	0,185
09.08.26	0,361	17,282	11,158	6,124	17,535	11,313	55,22	53,88	1,34	5,50	3,40	24:00	6,21	0,246
10.08.26	0,286	16,694	12,121	4,573	16,959	12,305	58,07	56,64	1,43	5,50	3,40	24:00	4,65	0,200
11.08.26	0,309	17,171	12,095	5,076	17,436	12,274	57,12	55,79	1,33	5,50	3,40	24:00	5,15	0,213
12.08.26	0,317	17,347	12,190	5,157	17,618	12,372	57,41	56,08	1,33	5,50	3,40	24:00	5,24	0,220
13.08.26	0,200	12,462	8,977	3,485	12,642	9,101	49,79	48,55	1,24	5,50	3,40	24:00	3,54	0,134
14.08.26	0,283	17,461	12,696	4,765	17,719	12,877	55,95	54,72	1,23	5,50	3,40	24:00	4,84	0,194
15.08.26	0,338	18,708	12,925	5,784	18,980	13,105	55,26	54,14	1,12	5,50	3,40	24:00	5,87	0,229
16.08.26	0,326	18,379	12,878	5,502	18,650	13,059	55,60	54,43	1,17	5,50	3,40	24:00	5,58	0,223
17.08.26	0,376	18,902	12,725	6,177	19,196	12,914	57,16	55,92	1,24	5,50	3,40	24:00	6,27	0,260
18.08.26	0,322	17,269	11,917	5,352	17,533	12,092	56,78	55,42	1,36	5,50	3,40	24:00	5,43	0,221
19.08.26	0,273	17,127	12,356	4,771	17,361	12,518	53,65	52,49	1,16	5,50	3,40	24:00	4,84	0,183
20.08.26	0,323	19,528	14,059	5,468	19,818	14,260	55,95	54,75	1,20	5,50	3,40	24:00	5,55	0,220
21.08.26	0,397	21,314	14,937	6,376	21,659	15,170	58,60	57,39	1,21	5,50	3,40	24:00	6,48	0,277
22.08.26	0,350	20,916	15,276	5,640	21,251	15,512	58,34	57,16	1,18	5,50	3,40	24:00	5,73	0,244
Итого:	9,906	1507,03	1351,03	156,00	1535,33	1376,54	60,02	59,21	0,81	5,50	3,40	744:00	158,65	6,973

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



Пономарёв С. В. /