

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,293	4,907	0,000	4,907	4,989	0,000	57,73	26,87	30,86	5,50	3,50	24:00	4,99	0,200
24.07.26	0,240	4,078	0,000	4,078	4,144	0,000	57,06	26,86	30,20	5,50	3,50	24:00	4,14	0,163
25.07.26	0,251	4,424	0,000	4,424	4,491	0,000	55,42	26,75	28,67	5,50	3,50	24:00	4,49	0,168
26.07.26	0,307	5,429	0,000	5,429	5,511	0,000	54,56	26,27	28,29	5,50	3,50	24:00	5,51	0,205
27.07.26	0,265	4,584	0,000	4,584	4,656	0,000	56,42	26,25	30,17	5,50	3,50	24:00	4,66	0,179
28.07.26	0,248	4,257	0,000	4,257	4,325	0,000	56,92	26,13	30,79	5,50	3,50	24:00	4,32	0,168
29.07.26	0,263	4,559	0,000	4,559	4,630	0,000	56,63	26,13	30,50	5,50	3,50	24:00	4,63	0,177
30.07.26	0,262	4,634	0,000	4,634	4,704	0,000	55,14	26,04	29,10	5,50	3,50	24:00	4,70	0,175
31.07.26	0,288	5,136	0,000	5,136	5,212	0,000	55,03	26,10	28,93	5,50	3,50	24:00	5,21	0,191
01.08.26	0,245	4,387	0,000	4,387	4,452	0,000	54,66	26,24	28,42	5,50	3,50	24:00	4,45	0,163
02.08.26	0,267	4,680	0,000	4,680	4,752	0,000	54,81	26,34	28,47	5,50	3,50	24:00	4,75	0,179
03.08.26	0,215	3,840	0,000	3,840	3,897	0,000	55,17	26,44	28,73	5,50	3,50	24:00	3,90	0,143
04.08.26	0,241	4,209	0,000	4,209	4,274	0,000	55,48	26,57	28,91	5,50	3,50	24:00	4,27	0,162
05.08.26	0,268	4,590	0,000	4,590	4,664	0,000	56,50	26,85	29,65	5,50	3,50	24:00	4,66	0,182
06.08.26	0,255	4,455	0,000	4,455	4,524	0,000	55,86	26,99	28,87	5,50	3,50	24:00	4,52	0,171
07.08.26	0,206	3,766	0,000	3,766	3,820	0,000	54,09	26,67	27,42	5,50	3,50	24:00	3,82	0,136
08.08.26	0,245	4,441	0,000	4,441	4,505	0,000	53,27	26,16	27,11	5,50	3,50	24:00	4,50	0,162
09.08.26	0,269	4,725	0,000	4,725	4,798	0,000	53,55	25,44	28,11	5,50	3,50	24:00	4,80	0,180
10.08.26	0,253	4,365	0,000	4,365	4,434	0,000	56,40	25,82	30,58	5,50	3,50	24:00	4,43	0,171
11.08.26	0,250	4,412	0,000	4,412	4,479	0,000	55,13	26,14	28,99	5,50	3,50	24:00	4,48	0,167
12.08.26	0,259	4,540	0,000	4,540	4,610	0,000	55,94	26,49	29,45	5,50	3,50	24:00	4,61	0,173
13.08.26	0,269	4,628	0,000	4,628	4,701	0,000	57,17	26,61	30,56	5,50	3,50	24:00	4,70	0,182
14.08.26	0,270	4,791	0,000	4,791	4,863	0,000	55,33	26,36	28,97	5,50	3,50	24:00	4,86	0,180
15.08.26	0,299	5,351	0,000	5,351	5,430	0,000	54,99	26,30	28,69	5,50	3,50	24:00	5,43	0,198
16.08.26	0,252	4,518	0,000	4,518	4,584	0,000	54,94	26,29	28,65	5,50	3,50	24:00	4,58	0,167
17.08.26	0,253	4,399	0,000	4,399	4,468	0,000	55,99	26,19	29,80	5,50	3,50	24:00	4,47	0,170
18.08.26	0,300	5,177	0,000	5,177	5,259	0,000	56,39	26,16	30,23	5,50	3,50	24:00	5,26	0,202
19.08.26	0,242	4,311	0,000	4,311	4,375	0,000	55,49	25,90	29,59	5,50	3,50	24:00	4,38	0,161
20.08.26	0,277	4,640	0,000	4,640	4,718	0,000	58,42	25,58	32,84	5,50	3,50	24:00	4,72	0,190
21.08.26	0,254	4,192	0,000	4,192	4,264	0,000	59,52	25,09	34,43	5,50	3,50	24:00	4,26	0,176
22.08.26	0,265	4,379	0,000	4,379	4,454	0,000	59,81	24,66	35,15	5,50	3,50	24:00	4,45	0,183
Итого:	8,072	140,80	0,00	140,80	142,99	0,00	55,93	26,22	29,71	5,50	3,50	744:00	142,99	5,424

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.08.26

