

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	25,92	-0,23	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
24.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	25,43	-0,20	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
25.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	25,22	-0,24	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
26.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	24,68	-0,22	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
27.07.26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	30,35	0,90	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
28.07.26	0,001	0,07	0,03	0,04	0,07	0,03	32,21	38,97	-6,76	5,00	3,50	24,00	0,04	0,000
29.07.26	0,000	0,16	0,09	0,07	0,16	0,09	36,61	51,07	-14,46	5,00	3,50	24,00	0,07	-0,001
30.07.26	0,000	0,54	0,38	0,16	0,54	0,38	30,94	49,05	-18,11	5,00	3,50	24,00	0,16	-0,003
31.07.26	0,224	5,69	2,57	3,12	5,80	2,62	62,05	50,13	11,92	5,00	3,50	24,00	3,18	0,165
01.08.26	0,524	17,58	10,68	6,90	17,88	10,92	62,09	53,10	8,99	5,00	3,50	24,00	7,02	0,394
02.08.26	0,495	17,09	10,71	6,38	17,40	10,95	62,77	53,86	8,91	5,00	3,50	24,00	6,50	0,375
03.08.26	0,215	8,88	6,29	2,59	9,02	6,43	62,37	53,65	8,72	5,00	3,50	24,00	2,63	0,166
04.08.26	0,001	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	29,59	32,53	-2,94	5,00	3,50	24,00	0,08	-0,001
05.08.26	0,200	4,98	2,20	2,78	5,07	2,23	60,97	47,14	13,83	5,00	3,50	24,00	2,83	0,148
06.08.26	0,518	17,31	10,59	6,72	17,62	10,83	63,18	54,37	8,81	5,00	3,50	24,00	6,84	0,392
07.08.26	0,410	10,34	4,34	6,00	10,50	4,43	62,04	53,31	8,73	5,00	3,50	24,00	6,09	0,297
08.08.26	0,412	6,47	0,00	6,47	6,62	0,00	63,74	36,30	27,44	5,00	3,50	24,00	6,62	0,290
09.08.26	0,492	7,41	0,00	7,41	7,57	0,00	66,21	36,21	30,00	5,00	3,50	24,00	7,57	0,353
10.08.26	0,448	6,78	0,00	6,78	6,90	0,00	66,12	36,71	29,41	5,00	3,50	24,00	6,90	0,321
11.08.26	0,500	7,64	0,00	7,64	7,78	0,00	65,25	36,86	28,39	5,00	3,50	24,00	7,78	0,356
12.08.26	0,459	6,88	0,00	6,88	7,02	0,00	66,68	35,73	30,95	5,00	3,50	24,00	7,02	0,330
13.08.26	0,476	7,16	0,00	7,16	7,30	0,00	66,74	35,41	31,33	5,00	3,50	24,00	7,30	0,341
14.08.26	0,448	7,01	0,00	7,01	7,16	0,00	63,95	36,89	27,06	5,00	3,50	24,00	7,16	0,316
15.08.26	0,426	6,65	0,00	6,65	6,80	0,00	64,12	36,60	27,52	5,00	3,50	24,00	6,80	0,301
16.08.26	0,481	7,47	0,00	7,47	7,63	0,00	64,49	36,71	27,78	5,00	3,50	24,00	7,63	0,341
17.08.26	0,500	7,38	0,00	7,38	7,55	0,00	67,82	36,88	30,94	5,00	3,50	24,00	7,55	0,361
18.08.26	0,486	7,30	0,00	7,30	7,43	0,00	66,62	36,13	30,49	5,00	3,50	24,00	7,43	0,349
19.08.26	0,502	7,53	0,00	7,53	7,72	0,00	66,54	36,00	30,54	5,00	3,50	24,00	7,72	0,360
20.08.26	0,532	7,84	0,00	7,84	8,03	0,00	67,79	37,06	30,73	5,00	3,50	24,00	8,03	0,385
21.08.26	0,480	7,05	0,00	7,05	7,20	0,00	67,97	35,70	32,27	5,00	3,50	24,00	7,20	0,347
22.08.26	0,508	7,64	0,00	7,64	7,81	0,00	66,60	35,10	31,50	5,00	3,50	24,00	7,81	0,364
Итого:	9,738	190,93	47,88	143,05	194,66	48,91	54,42	39,13	15,29	5,00	3,50	744,00	145,96	7,049

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



Пономарёв С. В. /