

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х83В6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,470	16,27	10,03	6,24	16,58	10,27	65,04	58,64	6,40	5,50	4,00	24,00	6,36	0,363
24.08.26	0,495	16,71	10,01	6,70	17,00	10,25	64,03	57,63	6,40	5,50	4,00	24,00	6,82	0,380
25.08.26	0,501	16,65	9,82	6,83	16,94	10,06	63,91	57,54	6,37	5,50	4,00	24,00	6,95	0,384
26.08.26	0,516	16,56	9,57	6,99	16,88	9,81	64,88	58,20	6,68	5,50	4,00	24,00	7,13	0,396
27.08.26	0,495	16,36	9,93	6,43	16,67	10,17	66,49	59,58	6,91	5,50	4,00	24,00	6,55	0,385
28.08.26	0,485	16,42	10,22	6,20	16,76	10,46	67,03	60,23	6,80	5,50	4,00	24,00	6,33	0,379
29.08.26	0,463	13,47	7,76	5,71	13,76	7,97	69,10	60,01	9,09	5,50	4,00	24,00	5,83	0,365
30.08.26	0,528	14,22	7,53	6,69	14,53	7,65	68,76	59,90	8,86	5,50	4,00	24,00	6,84	0,414
31.08.26	0,554	14,51	7,24	7,27	14,80	7,30	67,29	58,19	9,10	5,50	4,00	24,00	7,42	0,430
01.09.26	0,582	14,82	7,58	7,24	15,13	7,75	70,01	59,93	10,08	5,50	4,00	24,00	7,39	0,458
02.09.26	0,657	15,27	7,58	7,69	15,68	7,82	74,57	63,77	10,80	5,50	4,00	24,00	7,90	0,526
03.09.26	0,554	13,95	7,34	6,61	14,27	7,52	72,48	62,08	10,40	5,50	4,00	24,00	6,76	0,441
04.09.26	0,598	14,59	7,23	7,36	14,93	7,36	71,32	60,97	10,35	5,50	4,00	24,00	7,53	0,472
05.09.26	0,551	13,99	7,25	6,74	14,31	7,38	70,72	60,44	10,28	5,50	4,00	24,00	6,89	0,436
06.09.26	0,615	14,76	7,11	7,65	15,08	7,22	70,53	60,33	10,20	5,50	4,00	24,00	7,82	0,484
07.09.26	0,575	14,29	7,29	7,00	14,62	7,47	71,30	61,04	10,26	5,50	4,00	24,00	7,16	0,455
08.09.26	0,541	13,79	7,23	6,56	14,10	7,39	71,42	61,32	10,10	5,50	4,00	24,00	6,71	0,429
09.09.26	0,590	14,31	7,15	7,16	14,65	7,30	72,17	61,68	10,49	5,50	4,00	24,00	7,33	0,468
10.09.26	0,506	13,09	7,08	6,01	13,40	7,24	71,96	61,64	10,32	5,50	4,00	24,00	6,15	0,403
11.09.26	0,534	13,44	7,16	6,28	13,75	7,34	73,08	62,55	10,53	5,50	4,00	24,00	6,42	0,427
12.09.26	0,523	13,47	7,30	6,17	13,80	7,51	72,93	62,95	9,98	5,50	4,00	24,00	6,32	0,417
13.09.26	0,538	14,01	7,27	6,74	14,32	7,44	70,01	60,69	9,32	5,50	4,00	24,00	6,89	0,423
14.09.26	0,542	14,04	7,17	6,87	14,33	7,25	69,19	59,93	9,26	5,50	4,00	24,00	7,01	0,425
15.09.26	0,565	14,25	6,89	7,36	14,55	6,95	68,45	59,15	9,30	5,50	4,00	24,00	7,51	0,439
16.09.26	0,592	14,40	6,58	7,82	14,72	6,63	67,67	58,14	9,53	5,50	4,00	24,00	7,99	0,458
17.09.26	0,543	14,02	6,73	7,29	14,31	6,74	65,98	56,86	9,12	5,50	4,00	24,00	7,44	0,418
18.09.26	0,495	13,38	6,85	6,53	13,66	6,86	65,89	56,52	9,37	5,50	4,00	24,00	6,67	0,383
19.09.26	0,453	12,50	6,69	5,81	12,76	6,69	66,34	56,39	9,95	5,50	4,00	24,00	5,93	0,354
20.09.26	0,530	13,37	6,44	6,93	13,68	6,48	67,35	57,41	9,94	5,50	4,00	24,00	7,09	0,411
21.09.26	0,516	13,43	6,71	6,72	13,71	6,71	66,74	56,82	9,92	5,50	4,00	24,00	6,86	0,401
22.09.26	0,535	14,23	7,34	6,89	14,52	7,41	67,42	57,85	9,57	5,50	4,00	24,00	7,03	0,417
Итого:	16,642	448,57	238,08	210,49	458,20	242,40	68,84	59,63	9,22	5,50	4,00	744,00	215,03	13,043

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



Пономарев С. В. /