

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 09-2026

Отчет сформирован 22.09.26

Дата и время печати 23.09.26 6:44:07

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.08.26	-	24.00	62.78	5.000	28.467	28.990	59.27	3.000	22.126	22.493	6.341	6.458	0.471
24.08.26	-	24.00	61.31	5.000	28.261	28.758	57.81	3.000	22.187	22.538	6.074	6.181	0.445
25.08.26	*	24.00	61.37	5.000	27.518	28.003	57.87	3.000	21.664	22.008	5.855	5.958	0.430
26.08.26	-	24.00	62.11	5.000	27.767	28.268	58.24	3.000	20.991	21.328	6.776	6.899	0.497
27.08.26	*	24.00	63.35	5.000	27.064	27.570	59.47	3.000	21.851	22.215	5.223	5.321	0.411
28.08.26	*	24.00	64.13	5.000	27.627	28.155	60.38	3.000	22.356	22.740	5.272	5.373	0.418
29.08.26	*	24.00	64.56	5.000	22.026	22.453	59.56	3.000	16.730	17.010	5.298	5.400	0.421
30.08.26	-	24.00	64.83	5.000	22.145	22.578	59.99	3.000	16.105	16.378	6.041	6.159	0.465
31.08.26	-	24.00	63.20	5.000	22.357	22.773	58.26	3.000	15.563	15.813	6.794	6.920	0.500
01.09.26	-	24.00	64.49	5.000	22.169	22.598	58.81	3.000	16.486	16.755	5.683	5.793	0.456
02.09.26	*	24.00	68.92	5.000	22.434	22.925	62.84	3.000	16.696	17.005	5.758	5.884	0.494
03.09.26	*	24.00	67.89	5.000	21.593	22.053	61.98	3.000	16.144	16.435	5.472	5.588	0.462
04.09.26	*	24.00	66.36	5.000	21.259	21.693	60.41	3.000	15.678	15.948	5.603	5.717	0.460
05.09.26	-	24.00	65.73	5.000	21.646	22.080	59.91	3.000	15.736	16.003	5.910	6.028	0.475
06.09.26	*	24.00	65.57	5.000	21.447	21.875	59.84	3.000	15.408	15.668	6.045	6.165	0.480
07.09.26	*	24.00	66.21	5.000	21.589	22.028	60.45	3.000	15.938	16.213	5.661	5.775	0.462
08.09.26	*	24.00	66.44	5.000	20.751	21.175	60.73	3.000	15.872	16.148	4.921	5.021	0.413
09.09.26	*	24.00	66.73	5.000	21.078	21.513	60.92	3.000	15.743	16.018	5.348	5.458	0.444
10.09.26	*	24.00	67.02	5.000	21.344	21.788	61.43	3.000	15.520	15.795	5.829	5.950	0.473
11.09.26	*	24.00	67.67	5.000	20.680	21.118	61.73	3.000	15.640	15.920	5.042	5.149	0.430
12.09.26	-	24.00	68.15	5.000	20.998	21.448	62.65	3.000	15.797	16.088	5.201	5.312	0.437
13.09.26	-	24.00	65.69	5.000	21.600	22.033	60.56	3.000	15.697	15.968	5.904	6.022	0.463
14.09.26	-	24.00	64.76	5.000	20.731	21.135	59.56	3.000	15.309	15.565	5.422	5.528	0.426
15.09.26	*	24.00	63.95	5.000	20.203	20.588	58.77	3.000	14.695	14.935	5.512	5.617	0.424
16.09.26	*	24.00	62.76	5.000	19.546	19.905	57.36	3.000	14.036	14.255	5.510	5.611	0.417
17.09.26	*	24.00	61.66	5.000	21.073	21.448	56.44	3.000	14.326	14.543	6.747	6.867	0.485
18.09.26	*	24.00	61.52	5.000	20.579	20.943	56.12	3.000	14.562	14.780	6.032	6.139	0.445
19.09.26	*	24.00	61.34	5.000	20.283	20.640	55.90	3.000	14.209	14.420	6.074	6.181	0.445
20.09.26	*	24.00	62.58	5.000	20.319	20.690	57.10	3.000	13.726	13.938	6.593	6.714	0.482
21.09.26	*	24.00	62.20	5.000	19.839	20.198	56.69	3.000	14.184	14.400	5.657	5.759	0.425
22.09.26	-	24.00	62.59	5.000	22.199	22.605	57.10	3.000	15.678	15.920	6.522	6.641	0.489
ИТОГО		744.00	64.45	5.000	696.596	710.018	59.29	3.000	516.654	525.235	180.119	183.587	14.047
	ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 17.1 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 183.587 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 14.047 Гкал.

Дата: 23.09.26

Исполнитель: _____ (Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

