

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 17,1 Град С

Заводской номер 8606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.08.26	1,164	266,471	265,553	0,918	271,932	270,352	66,57	62,20	4,37	4,36	3,41	24:00
24.08.26	1,129	255,517	254,629	0,887	260,732	259,202	66,42	61,98	4,44	4,24	3,36	24:00
25.08.26	1,153	238,673	237,841	0,832	243,631	242,141	67,06	62,23	4,83	4,20	3,43	24:00
26.08.26	1,131	230,038	229,225	0,813	234,781	233,321	66,78	61,86	4,92	4,16	3,44	24:00
27.08.26	1,151	219,084	218,343	0,741	223,701	222,301	67,54	62,29	5,25	4,12	3,49	24:00
28.08.26	1,175	236,774	235,976	0,798	241,811	240,341	67,93	62,93	5,00	4,29	3,61	24:00
29.08.26	1,287	319,698	318,606	1,092	327,262	325,402	72,00	67,98	4,02	4,94	3,66	24:00
30.08.26	1,223	313,148	312,050	1,098	320,382	318,572	71,06	67,15	3,91	4,77	3,54	24:00
31.08.26	1,280	305,796	304,758	1,038	312,642	310,872	69,87	65,69	4,18	4,68	3,51	23:58
01.09.26	1,334	317,206	316,209	0,997	325,022	323,222	73,53	69,35	4,18	4,90	3,66	24:00
02.09.26	1,489	319,647	318,714	0,933	328,382	326,522	77,86	73,22	4,64	4,90	3,63	24:00
03.09.26	1,347	306,287	305,388	0,899	314,192	312,462	75,39	71,00	4,39	4,68	3,51	24:00
04.09.26	1,364	301,928	301,021	0,906	309,522	307,782	74,34	69,83	4,51	4,65	3,52	24:00
05.09.26	1,337	301,294	300,356	0,938	308,762	307,012	73,74	69,31	4,43	4,67	3,53	24:00
06.09.26	1,346	300,530	299,637	0,893	307,952	306,242	73,63	69,14	4,49	4,68	3,56	24:00
07.09.26	1,365	304,200	303,353	0,848	311,852	310,172	74,35	69,87	4,48	4,71	3,56	24:00
08.09.26	1,353	304,731	303,898	0,833	312,432	310,772	74,54	70,10	4,44	4,70	3,54	24:00
09.09.26	1,350	305,756	304,866	0,890	313,612	311,892	75,22	70,81	4,41	4,72	3,56	24:00
10.09.26	1,340	307,360	306,588	0,772	315,202	313,612	74,93	70,58	4,35	4,78	3,61	24:00
11.09.26	1,347	306,917	306,051	0,865	315,042	313,342	76,48	72,10	4,38	4,78	3,61	24:00
12.09.26	1,358	307,794	306,906	0,888	315,792	314,062	75,68	71,28	4,40	4,79	3,62	24:00
13.09.26	1,245	309,175	308,291	0,883	316,652	315,022	72,81	68,80	4,01	4,76	3,58	24:00
14.09.26	1,250	304,356	303,451	0,905	311,492	309,852	71,63	67,52	4,11	4,67	3,53	24:00
15.09.26	1,188	293,763	292,913	0,850	300,532	298,992	70,96	66,91	4,05	4,58	3,52	24:00
16.09.26	1,221	282,517	281,649	0,868	288,882	287,312	70,09	65,77	4,32	4,42	3,44	24:00
17.09.26	1,244	291,362	290,460	0,902	297,622	296,012	68,30	64,04	4,26	4,56	3,52	24:00
18.09.26	1,246	295,984	295,092	0,892	302,402	300,802	68,67	64,47	4,20	4,67	3,60	24:00
19.09.26	1,262	289,128	288,253	0,875	295,532	293,932	69,46	65,09	4,37	4,58	3,56	24:00
20.09.26	1,214	282,701	281,797	0,904	289,032	287,432	69,86	65,53	4,33	4,49	3,52	24:00
21.09.26	1,234	289,667	288,721	0,946	296,092	294,442	69,54	65,30	4,24	4,63	3,59	24:00
22.09.26	1,245	306,896	305,898	0,998	313,872	312,152	70,44	66,41	4,03	4,75	3,59	24:00
Итого:	39,371	9014,40	8986,49	27,90	9226,74	9175,55	71,51	67,12	4,39	4,62	3,55	743:57

$Q_{расч} = Q_o - (M_{г} \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



/ Пономарёв С. В. /