

Месячный отчет за Сентябрь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Пугачева, д.2/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=8624
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q (расчет)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.26	23:00	24.00	20.09	5.5	0.000	0.000	20.37	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.08.26	23:00	24.00	20.06	5.5	0.000	0.000	20.37	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.08.26	23:00	24.00	19.88	5.5	0.000	0.000	20.21	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.08.26	23:00	24.00	65.20	5.5	41.534	42.353	55.17	3.5	36.194	36.718	5.340	5.445	0.707	0.621
27.08.26	23:00	24.00	66.50	5.5	74.438	75.960	56.22	3.5	68.822	69.853	5.616	5.731	1.078	0.988
28.08.26	23:00	24.00	67.31	5.5	72.587	74.105	56.77	3.5	67.971	69.007	4.616	4.712	1.026	0.952
29.08.26	23:00	24.00	69.81	5.5	65.308	66.770	57.64	3.5	60.207	61.152	5.101	5.215	1.086	1.004
30.08.26	23:00	24.00	68.90	5.5	64.122	65.522	56.99	3.5	58.733	59.635	5.389	5.507	1.068	0.981
31.08.26	23:00	24.00	67.67	5.5	63.661	65.005	55.91	3.5	57.698	58.553	5.963	6.089	1.079	0.983
01.09.26	23:00	24.00	70.84	5.5	65.604	67.115	57.99	3.5	59.745	60.695	5.859	5.994	1.179	1.085
02.09.26	23:00	24.00	75.30	5.5	65.179	66.857	61.13	3.5	60.386	61.445	4.793	4.917	1.215	1.138
03.09.26	23:00	24.00	73.08	5.5	63.680	65.233	59.35	3.5	58.521	59.493	5.159	5.285	1.178	1.095
04.09.26	23:00	24.00	71.95	5.5	62.161	63.633	58.35	3.5	57.774	58.703	4.386	4.490	1.100	1.030
05.09.26	23:00	24.00	71.41	5.5	62.401	63.858	57.91	3.5	57.470	58.380	4.931	5.046	1.125	1.046
06.09.26	23:00	24.00	71.31	5.5	62.888	64.353	57.92	3.5	57.064	57.968	5.825	5.960	1.177	1.083
07.09.26	23:00	24.00	71.99	5.5	62.355	63.833	58.64	3.5	57.621	58.555	4.734	4.846	1.108	1.032
08.09.26	23:00	24.00	72.21	5.5	63.426	64.938	58.98	3.5	57.507	58.450	5.919	6.060	1.185	1.090
09.09.26	23:00	24.00	72.80	5.5	62.734	64.253	59.50	3.5	57.688	58.650	5.046	5.168	1.133	1.051
10.09.26	23:00	24.00	72.65	5.5	62.699	64.210	59.58	3.5	57.873	58.840	4.826	4.942	1.105	1.027
11.09.26	23:00	24.00	73.95	5.5	61.903	63.445	60.41	3.5	57.671	58.660	4.232	4.338	1.093	1.024
12.09.26	23:00	24.00	73.52	5.5	61.815	63.338	60.36	3.5	57.697	58.685	4.118	4.219	1.060	0.994
13.09.26	23:00	24.00	70.66	5.5	63.132	64.578	58.46	3.5	58.017	58.952	5.115	5.232	1.067	0.985
14.09.26	23:00	24.00	69.62	5.5	64.291	65.723	58.10	3.5	57.022	57.930	7.269	7.431	1.159	1.042
15.09.26	23:00	24.00	68.90	5.5	60.660	61.985	56.96	3.5	56.271	57.135	4.389	4.485	0.972	0.902
16.09.26	23:00	24.00	67.81	5.5	59.310	60.568	55.77	3.5	54.334	55.135	4.976	5.082	0.989	0.909
17.09.26	23:00	24.00	65.97	5.5	61.222	62.455	54.63	3.5	55.752	56.543	5.470	5.580	0.990	0.902
18.09.26	23:00	24.00	66.37	5.5	61.698	62.955	54.87	3.5	56.547	57.355	5.151	5.256	0.990	0.907
19.09.26	23:00	24.00	67.11	5.5	59.669	60.910	55.16	3.5	55.417	56.217	4.252	4.340	0.946	0.877
20.09.26	23:00	24.00	67.89	5.5	60.519	61.805	55.69	3.5	54.178	54.975	6.341	6.475	1.087	0.985
21.09.26	23:00	24.00	67.41	5.5	61.124	62.405	55.42	3.5	55.901	56.715	5.223	5.332	1.019	0.935
22.09.26	23:00	24.00	68.09	5.5	62.614	63.953	55.96	3.5	57.130	57.978	5.485	5.602	1.064	0.975
ИТОГО		744.00	65.04	5.5	1752.73	1792.11	53.90	3.5	1607.21	1632.38	145.522	148.779	29.984	27.641
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 1.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 17.10°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Исполнитель: Д.И. /С.В. Пономарев/

