

Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.08.26 по 22.09.26 Горячая вода

Начало отчетного периода: 23.08.26

Конец отчетного периода: 22.09.26

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Степана Разина, д.1/1

источник теплоты:

Система ГВС

Тепловычислитель: СПТ944

Идентификационный номер прибора: ИД=15163

Схема потребления: СП=0000

Сутки, час		НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				Vгв	M3	Тепло Q	Тепло Q расч.
				t1	P1	V1	M1	t2	P2	V2	M2				
23.08.26	23:00	-	24.00	20.97	0.261	0.000	0.000	21.58	0.815	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.08.26	23:00	-	24.00	21.15	0.251	0.000	0.000	21.45	0.813	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.08.26	23:00	-	24.00	20.70	0.243	0.000	0.000	21.29	0.816	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.08.26	23:00	-	24.00	55.25	4.156	9.239	9.116	39.15	5.308	4.678	4.645	4.531	4.470	0.302	0.226
27.08.26	23:00	-	24.00	55.77	4.215	12.962	12.776	39.32	5.333	8.680	8.617	4.220	4.159	0.370	0.299
28.08.26	23:00	-	24.00	57.20	4.533	14.303	14.087	41.26	5.736	10.249	10.167	3.981	3.921	0.384	0.317
29.08.26	23:00	-	24.00	62.19	5.035	17.227	16.924	46.03	6.223	13.046	12.917	4.079	4.007	0.456	0.387
30.08.26	23:00	-	24.00	60.10	4.800	16.660	16.384	44.79	5.973	12.748	12.628	3.819	3.756	0.417	0.353
31.08.26	23:00	-	24.00	56.62	4.792	16.374	16.131	42.81	5.967	12.491	12.383	3.804	3.748	0.382	0.318
01.09.26	23:00	-	24.00	61.51	5.034	16.082	15.805	45.32	6.217	13.031	12.906	2.950	2.899	0.384	0.334
02.09.26	23:00	-	24.00	63.09	4.950	16.309	16.013	46.08	6.116	12.887	12.759	3.315	3.255	0.421	0.365
03.09.26	23:00	-	24.00	62.35	4.806	16.226	15.939	45.43	5.977	12.569	12.447	3.554	3.491	0.426	0.366
04.09.26	23:00	-	24.00	61.77	4.770	15.847	15.571	44.78	5.924	12.369	12.253	3.377	3.318	0.411	0.354
05.09.26	23:00	-	24.00	61.76	4.794	16.469	16.183	44.89	5.965	12.340	12.223	4.029	3.959	0.448	0.380
06.09.26	23:00	-	24.00	62.55	4.782	16.862	16.562	45.48	5.954	12.323	12.204	4.438	4.359	0.478	0.403
07.09.26	23:00	-	24.00	62.35	4.821	15.916	15.634	45.44	5.999	12.461	12.340	3.353	3.294	0.411	0.355
08.09.26	23:00	-	24.00	62.22	4.782	15.461	15.188	45.39	5.963	12.468	12.347	2.892	2.841	0.382	0.334
09.09.26	23:00	-	17.32	64.05	4.827	12.010	11.787	46.99	6.004	9.050	8.957	2.884	2.831	0.331	0.283
10.09.26	23:00	-	22.92	63.29	4.898	15.029	14.755	46.53	6.069	11.978	11.856	2.952	2.899	0.380	0.331
11.09.26	23:00	-	24.00	65.69	4.879	16.832	16.504	47.73	6.051	12.496	12.363	4.223	4.141	0.491	0.420
12.09.26	23:00	-	24.00	64.67	4.870	16.951	16.630	47.57	6.030	12.476	12.344	4.369	4.286	0.486	0.412
13.09.26	23:00	-	24.00	62.80	4.939	18.281	17.952	47.14	6.073	12.647	12.515	5.537	5.437	0.536	0.443
14.09.26	23:00	-	24.00	60.86	4.778	15.614	15.349	45.47	5.937	12.340	12.220	3.183	3.129	0.376	0.323
15.09.26	23:00	-	22.35	59.13	4.645	14.637	14.401	44.26	5.795	10.938	10.837	3.622	3.564	0.371	0.310
16.09.26	23:00	-	24.00	56.61	4.522	16.327	16.084	42.65	5.658	11.567	11.468	4.686	4.616	0.421	0.342
17.09.26	23:00	-	24.00	55.90	4.729	16.728	16.486	42.32	5.891	12.006	11.905	4.649	4.581	0.415	0.337
18.09.26	23:00	-	24.00	58.17	4.778	16.513	16.256	43.40	5.929	12.014	11.908	4.417	4.348	0.427	0.353
19.09.26	23:00	-	24.00	59.53	4.685	16.369	16.103	43.85	5.840	11.799	11.693	4.483	4.411	0.443	0.368
20.09.26	23:00	-	24.00	59.26	4.547	16.881	16.608	43.85	5.697	11.422	11.319	5.376	5.290	0.486	0.396
21.09.26	23:00	-	24.00	58.09	4.774	16.242	15.990	43.25	5.928	11.997	11.892	4.163	4.098	0.413	0.343
22.09.26	23:00	-	24.00	59.90	4.932	16.888	16.611	44.78	6.113	12.862	12.741	3.934	3.869	0.422	0.356
ИТОГО		-	734.59	56.63	4.317	441.239	433.830	42.27	5.423	327.93	324.853	110.821	108.978	11.671	9.808
		ч		°C	кгс/см2	м3	т	°C	кгс/	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) - tхв.приб=0°C
температура холодной воды за отчетный период - tхв.факт=+ 17.1°C

Ответственный за учет _____
Дата _____



Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.08.26 по 22.09.26

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Степана Разина, д.1/1
источник теплоты:

Система Отопление
Тепловычислитель: СПТ944
Идентификационный номер прибора: ИД=15163
Схема потребления: СП=0000

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				М3	Тепло Q	
			t1	P1	V1	M1	t2	P2	V2	M2			
23.08.26	23:00	- 24.00	21.05	0.371	0.000	0.000	20.79	0.376	0.000	0.000	0.000	0.000	
24.08.26	23:00	- 24.00	20.96	0.369	0.000	0.000	20.71	0.375	0.000	0.000	0.000	0.000	
25.08.26	23:00	- 24.00	20.83	0.372	0.000	0.000	20.59	0.377	0.000	0.000	0.000	0.000	
26.08.26	23:00	- 24.00	56.25	4.319	9.408	9.278	38.40	3.782	5.055	5.021	4.257	0.310	
27.08.26	23:00	- 24.00	56.91	4.363	13.176	12.980	38.89	3.725	9.261	9.194	3.786	0.378	
28.08.26	23:00	- 24.00	58.27	4.685	14.631	14.403	40.91	3.745	10.939	10.852	3.551	0.393	
29.08.26	23:00	- 24.00	63.20	5.186	17.642	17.322	45.62	3.747	13.802	13.666	3.656	0.470	
30.08.26	23:00	- 24.00	61.08	4.951	17.027	16.737	44.38	3.596	13.474	13.348	3.389	0.429	
31.08.26	23:00	- 24.00	57.49	4.941	16.760	16.504	42.46	3.637	13.249	13.135	3.369	0.390	
01.09.26	23:00	- 24.00	62.61	5.182	16.449	16.156	44.92	3.747	13.798	13.666	2.490	0.395	
02.09.26	23:00	- 24.00	64.19	5.099	16.629	16.318	45.66	3.694	13.624	13.489	2.828	0.431	
03.09.26	23:00	- 24.00	63.46	4.957	16.493	16.192	44.97	3.624	13.265	13.138	3.054	0.434	
04.09.26	23:00	- 24.00	62.89	4.920	16.088	15.798	44.32	3.621	13.049	12.927	2.871	0.419	
05.09.26	23:00	- 24.00	62.83	4.945	16.717	16.417	44.43	3.664	13.024	12.902	3.515	0.456	
06.09.26	23:00	- 24.00	63.62	4.933	17.105	16.791	45.00	3.656	13.012	12.887	3.904	0.486	
07.09.26	23:00	- 24.00	63.47	4.969	16.139	15.844	44.97	3.665	13.155	13.029	2.815	0.418	
08.09.26	23:00	- 24.00	63.35	4.930	15.673	15.387	44.95	3.633	13.165	13.039	2.348	0.387	
09.09.26	23:00	- 17.32	65.15	4.977	12.168	11.935	46.49	3.651	9.552	9.455	2.481	0.336	
10.09.26	23:00	- 22.92	64.44	5.045	15.238	14.951	46.06	3.712	12.653	12.526	2.425	0.385	
11.09.26	23:00	- 24.00	66.82	5.030	17.039	16.697	47.20	3.705	13.178	13.039	3.657	0.498	
12.09.26	23:00	- 24.00	65.74	5.021	17.184	16.849	47.06	3.694	13.164	13.026	3.822	0.493	
13.09.26	23:00	- 24.00	63.72	5.092	18.584	18.241	46.67	3.691	13.365	13.227	5.014	0.544	
14.09.26	23:00	- 24.00	61.89	4.926	15.888	15.610	45.06	3.634	13.064	12.938	2.672	0.382	
15.09.26	23:00	- 22.35	60.07	4.794	14.907	14.659	43.89	3.598	11.599	11.492	3.167	0.376	
16.09.26	23:00	- 24.00	57.43	4.673	16.665	16.410	42.33	3.540	12.308	12.203	4.207	0.427	
17.09.26	23:00	- 24.00	56.71	4.879	17.146	16.891	42.05	3.654	12.826	12.718	4.173	0.421	
18.09.26	23:00	- 24.00	59.08	4.928	16.883	16.612	43.10	3.693	12.800	12.687	3.925	0.434	
19.09.26	23:00	- 24.00	60.50	4.836	16.710	16.430	43.51	3.654	12.561	12.448	3.982	0.450	
20.09.26	23:00	- 24.00	60.18	4.701	17.215	16.929	43.48	3.594	12.149	12.040	4.889	0.494	
21.09.26	23:00	- 24.00	59.02	4.923	16.599	16.333	42.93	3.687	12.768	12.656	3.677	0.420	
22.09.26	23:00	- 24.00	60.85	5.082	17.257	16.965	44.42	3.666	13.662	13.534	3.431	0.430	
ИТОГО		-	734.59	57.55	4.464	449.420	441.640	41.81	3.350	347.521	344.284	97.356	11.884
		ч	°C	кгс/см2	м3	т	°C	кгс/см2	м3	т	т	Гкал	

Ответственный за учет _____
Дата _____

