

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г. Бийск, ул. им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,512	9,23	2,92	6,31	9,41	2,92	66,28	34,15	32,13	6,00	4,00	24,00	6,43	0,404
24.08.26	0,504	9,08	2,86	6,22	9,27	2,86	66,25	34,15	32,10	6,00	4,00	24,00	6,35	0,398
25.08.26	0,550	9,58	2,75	6,83	9,78	2,75	67,25	33,61	33,64	6,00	4,00	24,00	6,97	0,433
26.08.26	0,542	9,41	2,66	6,75	9,61	2,66	67,14	32,73	34,41	6,00	4,00	24,00	6,89	0,427
27.08.26	0,625	10,38	2,53	7,85	10,58	2,53	67,85	32,44	35,41	6,00	4,00	24,00	8,00	0,491
28.08.26	0,531	9,01	2,57	6,44	9,22	2,57	67,83	32,68	35,15	6,00	4,00	24,00	6,59	0,421
29.08.26	0,610	9,94	3,04	6,90	10,16	3,04	72,29	35,75	36,54	6,00	4,00	24,00	7,05	0,492
30.08.26	0,608	10,07	2,94	7,13	10,31	2,94	70,62	35,46	35,16	6,00	4,00	24,00	7,30	0,486
31.08.26	0,610	10,16	2,88	7,28	10,40	2,88	69,99	34,75	35,24	6,00	4,00	24,00	7,45	0,486
01.09.26	0,627	9,77	2,91	6,86	10,00	2,91	74,19	34,06	40,13	6,00	4,00	24,00	7,02	0,510
02.09.26	0,631	9,41	2,92	6,49	9,66	2,92	77,87	34,41	43,46	6,00	4,00	24,00	6,66	0,520
03.09.26	0,623	9,63	2,84	6,79	9,85	2,84	74,87	34,00	40,87	6,00	4,00	24,00	6,95	0,507
04.09.26	0,580	9,11	2,83	6,28	9,32	2,83	73,94	33,48	40,46	6,00	4,00	24,00	6,42	0,473
05.09.26	0,615	9,67	2,82	6,85	9,87	2,82	73,15	32,98	40,17	6,00	4,00	24,00	6,99	0,498
06.09.26	0,637	9,92	2,82	7,10	10,15	2,82	73,50	33,66	39,84	6,00	4,00	24,00	7,26	0,516
07.09.26	0,593	9,33	2,85	6,48	9,53	2,85	73,91	34,19	39,72	6,00	4,00	24,00	6,62	0,482
08.09.26	0,587	9,22	2,84	6,38	9,45	2,84	74,12	34,54	39,58	6,00	4,00	24,00	6,54	0,478
09.09.26	0,542	8,50	2,80	5,70	8,73	2,80	74,82	34,76	40,06	6,00	4,00	24,00	5,85	0,445
10.09.26	0,599	9,39	2,84	6,55	9,62	2,84	74,60	35,60	39,00	6,00	4,00	24,00	6,71	0,487
11.09.26	0,545	8,50	2,85	5,65	8,71	2,85	76,08	35,75	40,33	6,00	4,00	24,00	5,79	0,448
12.09.26	0,512	8,17	2,83	5,34	8,37	2,83	74,92	35,61	39,31	6,00	4,00	24,00	5,47	0,421
13.09.26	0,545	8,95	2,83	6,12	9,16	2,83	72,25	35,36	36,89	6,00	4,00	24,00	6,26	0,440
14.09.26	0,512	8,53	2,78	5,75	8,73	2,78	71,37	35,16	36,21	6,00	4,00	24,00	5,88	0,414
15.09.26	0,572	9,37	2,65	6,72	9,57	2,65	70,78	34,56	36,22	6,00	4,00	24,00	6,86	0,457
16.09.26	0,559	9,24	2,63	6,61	9,47	2,63	70,04	33,43	36,61	6,00	4,00	24,00	6,77	0,446
17.09.26	0,540	9,22	2,64	6,58	9,41	2,64	67,96	32,55	35,41	6,00	4,00	24,00	6,72	0,427
18.09.26	0,556	9,37	2,66	6,71	9,59	2,66	68,38	32,29	36,09	6,00	4,00	24,00	6,87	0,441
19.09.26	0,498	8,37	2,60	5,77	8,55	2,60	69,41	32,15	37,26	6,00	4,00	24,00	5,89	0,399
20.09.26	0,617	10,13	2,62	7,51	10,33	2,62	69,56	32,81	36,75	6,00	4,00	24,00	7,66	0,489
21.09.26	0,535	9,04	2,70	6,34	9,25	2,70	69,10	32,70	36,40	6,00	4,00	24,00	6,49	0,427
22.09.26	0,667	10,79	2,79	8,00	11,02	2,79	70,46	33,49	36,97	6,00	4,00	24,00	8,17	0,530
Итого:	17,784	290,49	86,20	204,29	297,08	86,20	71,32	33,98	37,34	6,00	4,00	744,00	208,92	14,291

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы



/ Пономарёв С. В. /

23.09.26