

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,613	9,481	0,000	9,481	9,666	0,000	63,11	33,20	29,91	5,50	3,50	24:00	9,67	0,451
24.08.26	0,483	7,494	0,000	7,494	7,639	0,000	62,28	33,00	29,28	5,50	3,50	24:00	7,64	0,355
25.08.26	0,495	7,607	0,000	7,607	7,757	0,000	63,50	32,85	30,65	5,50	3,50	24:00	7,76	0,365
26.08.26	0,493	7,621	0,000	7,621	7,770	0,000	63,12	32,71	30,41	5,50	3,50	24:00	7,77	0,363
27.08.26	0,444	6,781	0,000	6,781	6,916	0,000	59,88	32,36	27,52	5,50	3,50	24:00	6,92	0,328
28.08.26	0,477	7,289	0,000	7,289	7,434	0,000	62,81	32,81	30,00	5,50	3,50	24:00	7,43	0,352
29.08.26	0,549	7,849	0,000	7,849	8,026	0,000	67,30	33,55	33,75	5,50	3,50	24:00	8,03	0,415
30.08.26	0,660	9,558	0,000	9,558	9,768	0,000	67,14	33,86	33,28	5,50	3,50	24:00	9,77	0,496
31.08.26	0,622	9,139	0,000	9,139	9,334	0,000	65,65	33,34	32,31	5,50	3,50	24:00	9,33	0,466
01.09.26	0,558	7,786	0,000	7,786	7,970	0,000	67,91	32,97	34,94	5,50	3,50	24:00	7,97	0,425
02.09.26	0,601	7,992	0,000	7,992	8,198	0,000	72,64	33,58	39,06	5,50	3,50	24:00	8,20	0,464
03.09.26	0,585	8,090	0,000	8,090	8,284	0,000	70,21	32,94	37,27	5,50	3,50	24:00	8,28	0,446
04.09.26	0,571	7,994	0,000	7,994	8,181	0,000	67,87	32,08	35,79	5,50	3,50	24:00	8,18	0,434
05.09.26	0,498	7,081	0,000	7,081	7,242	0,000	67,64	31,86	35,78	5,50	3,50	24:00	7,24	0,377
06.09.26	0,575	8,086	0,000	8,086	8,274	0,000	67,60	31,90	35,70	5,50	3,50	24:00	8,27	0,437
07.09.26	0,545	7,615	0,000	7,615	7,794	0,000	67,79	32,13	35,66	5,50	3,50	24:00	7,79	0,415
08.09.26	0,558	7,799	0,000	7,799	7,982	0,000	68,94	32,57	36,37	5,50	3,50	24:00	7,98	0,425
09.09.26	0,536	7,400	0,000	7,400	7,578	0,000	70,48	33,00	37,48	5,50	3,50	23:37	7,58	0,409
10.09.26	0,574	7,944	0,000	7,944	8,134	0,000	70,63	33,36	37,27	5,50	3,50	23:54	8,13	0,438
11.09.26	0,576	7,766	0,000	7,766	7,961	0,000	70,73	33,63	37,10	5,50	3,50	24:00	7,96	0,443
12.09.26	0,504	6,982	0,000	6,982	7,149	0,000	70,14	33,95	36,19	5,50	3,50	24:00	7,15	0,385
13.09.26	0,588	8,340	0,000	8,340	8,530	0,000	68,59	33,63	34,96	5,50	3,50	24:00	8,53	0,445
14.09.26	0,563	8,106	0,000	8,106	8,286	0,000	66,87	33,48	33,39	5,50	3,50	24:00	8,29	0,424
15.09.26	0,555	8,065	0,000	8,065	8,241	0,000	65,66	33,23	32,43	5,50	3,50	23:23	8,24	0,417
16.09.26	0,522	7,674	0,000	7,674	7,838	0,000	64,29	32,70	31,59	5,50	3,50	24:00	7,84	0,390
17.09.26	0,563	8,526	0,000	8,526	8,699	0,000	63,38	32,13	31,25	5,50	3,50	24:00	8,70	0,418
18.09.26	0,463	7,031	0,000	7,031	7,173	0,000	63,96	31,82	32,14	5,50	3,50	24:00	7,17	0,343
19.09.26	0,475	7,095	0,000	7,095	7,242	0,000	64,24	31,79	32,45	5,50	3,50	24:00	7,24	0,354
20.09.26	0,660	9,725	0,000	9,725	9,932	0,000	65,78	32,17	33,61	5,50	3,50	24:00	9,93	0,494
21.09.26	0,570	8,507	0,000	8,507	8,684	0,000	65,60	31,78	33,82	5,50	3,50	24:00	8,68	0,424
22.09.26	0,512	7,481	0,000	7,481	7,643	0,000	64,49	31,29	33,20	5,50	3,50	24:00	7,64	0,384
Итого:	16,989	245,91	0,00	245,91	251,32	0,00	66,46	32,76	33,70	5,50	3,50	742:51	251,32	12,784

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



/ Пономарев С. В. /