

Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.08.26 по 22.09.26

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.37
источник теплоты:

Система Отопление
Тепловычислитель: СПТ944
Идентификационный номер прибора: ИД=16295
Схема потребления: СП=0007

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				М3	Тепло Q
			t1	P1	V1	M1	t2	P2	V2	M2		
23.08.26	23:00	* 25.00	63.66	4.572	5.283	5.185	51.25	4.000	0.000	0.000	5.185	0.330
24.08.26	23:00	- 24.00	63.54	4.384	5.805	5.698	50.89	4.000	0.000	0.000	5.698	0.362
25.08.26	23:00	- 24.00	63.79	4.355	5.891	5.781	52.57	4.000	0.000	0.000	5.781	0.369
26.08.26	23:00	- 24.00	63.99	4.344	5.778	5.670	51.33	4.000	0.000	0.000	5.670	0.362
27.08.26	23:00	- 24.00	64.21	4.308	5.307	5.207	52.35	4.000	0.000	0.000	5.207	0.334
28.08.26	23:00	- 24.00	64.42	4.477	5.040	4.945	52.16	4.000	0.000	0.000	4.945	0.318
29.08.26	23:00	- 24.00	67.56	5.120	5.917	5.795	56.70	4.000	0.000	0.000	5.795	0.391
30.08.26	23:00	- 24.00	66.74	4.850	6.043	5.920	55.51	4.000	0.000	0.000	5.920	0.397
31.08.26	23:00	- 24.00	65.62	4.793	6.576	6.447	53.48	4.000	0.000	0.000	6.447	0.424
01.09.26	23:00	- 24.00	67.46	5.090	5.603	5.488	56.11	4.000	0.000	0.000	5.488	0.369
02.09.26	23:00	- 24.00	71.76	5.091	6.014	5.875	58.47	4.000	0.000	0.000	5.875	0.422
03.09.26	23:00	- 24.00	69.51	4.853	5.641	5.517	56.14	4.000	0.000	0.000	5.517	0.385
04.09.26	23:00	- 24.00	68.63	4.812	5.604	5.484	53.14	4.000	0.000	0.000	5.484	0.377
05.09.26	23:00	- 24.00	68.17	4.821	5.178	5.069	55.35	4.000	0.000	0.000	5.069	0.346
06.09.26	23:00	- 24.00	68.49	4.786	6.081	5.952	55.18	4.000	0.000	0.000	5.952	0.408
07.09.26	23:00	- 24.00	68.81	4.835	6.408	6.271	55.44	4.000	0.000	0.000	6.271	0.432
08.09.26	23:00	- 24.00	68.78	4.794	5.776	5.652	56.47	4.000	0.000	0.000	5.652	0.390
09.09.26	23:00	- 24.00	69.54	4.845	5.470	5.351	57.72	4.000	0.000	0.000	5.351	0.373
10.09.26	23:00	- 24.00	69.22	4.940	5.992	5.862	56.59	4.000	0.000	0.000	5.862	0.408
11.09.26	23:00	- 24.00	70.62	4.952	4.880	4.771	59.29	4.000	0.000	0.000	4.771	0.337
12.09.26	23:00	- 24.00	70.46	4.948	5.515	5.392	56.56	4.000	0.000	0.000	5.392	0.381
13.09.26	23:00	- 24.00	68.00	4.924	5.533	5.417	56.75	4.000	0.000	0.000	5.417	0.369
14.09.26	23:00	- 24.00	67.14	4.791	6.081	5.957	55.12	4.000	0.000	0.000	5.957	0.400
15.09.26	23:00	- 24.00	66.52	4.683	5.881	5.763	54.94	4.000	0.000	0.000	5.763	0.384
16.09.26	23:00	- 24.00	65.57	4.548	6.094	5.975	53.54	4.000	0.000	0.000	5.975	0.392
17.09.26	23:00	- 24.00	63.81	4.706	5.493	5.391	52.20	4.000	0.000	0.000	5.391	0.344
18.09.26	23:00	- 24.00	64.35	4.844	6.331	6.212	51.75	4.000	0.000	0.000	6.212	0.400
19.09.26	23:00	- 24.00	64.72	4.719	5.941	5.828	54.07	4.000	0.000	0.000	5.828	0.377
20.09.26	23:00	- 24.00	65.88	4.572	6.284	6.160	54.24	4.000	0.000	0.000	6.160	0.406
21.09.26	23:00	- 24.00	65.12	4.848	5.779	5.668	53.05	4.000	0.000	0.000	5.668	0.369
22.09.26	23:00	- 24.00	65.65	4.947	6.317	6.194	55.67	4.000	0.000	0.000	6.194	0.406
ИТОГО		* 745.00	66.83	4.760	179.536	175.898	54.65	4.000	0.000	0.000	175.898	11.762
		ч	°C	кг/см ²	м ³	т	°C	кг/см ²	м ³	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____
Дата _____



Месячный отчет о потреблении теплоносителя и тепловой энергии
за период с 23.08.26 по 22.09.26 Горячая вода

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.37
источник теплоты:

Система ГВС
Тепловычислитель: СПТ944
Идентификационный номер прибора: ИД=16295
Схема потребления: СП=0007

Сутки, час		НС	Время счета Ti	подающий труб.				Тепло Q	Тепло Q расч.
				t1	P1	V1	M1		
23.08.26	23:00	*	25.00	61.79	4.371	5.096	5.006	0.310	0.224
24.08.26	23:00	-	24.00	61.76	4.167	5.532	5.434	0.337	0.244
25.08.26	23:00	-	24.00	61.93	4.140	5.639	5.539	0.345	0.250
26.08.26	23:00	-	24.00	62.28	4.129	5.550	5.451	0.339	0.246
27.08.26	23:00	-	24.00	62.16	4.096	5.140	5.048	0.315	0.229
28.08.26	23:00	-	24.00	62.25	4.268	4.840	4.753	0.297	0.216
29.08.26	23:00	-	24.00	65.85	4.902	5.556	5.446	0.359	0.266
30.08.26	23:00	-	24.00	64.80	4.629	5.700	5.589	0.366	0.270
31.08.26	23:00	-	24.00	63.89	4.572	6.254	6.136	0.394	0.290
01.09.26	23:00	-	24.00	65.35	4.881	5.298	5.195	0.340	0.251
02.09.26	23:00	-	24.00	69.47	4.878	5.672	5.548	0.387	0.292
03.09.26	23:00	-	24.00	67.39	4.638	5.345	5.234	0.355	0.265
04.09.26	23:00	-	24.00	66.47	4.602	5.328	5.220	0.349	0.260
05.09.26	23:00	-	24.00	65.89	4.609	4.919	4.821	0.319	0.236
06.09.26	23:00	-	24.00	66.56	4.570	5.757	5.641	0.376	0.280
07.09.26	23:00	-	24.00	66.89	4.621	6.166	6.040	0.405	0.302
08.09.26	23:00	-	24.00	66.64	4.578	5.475	5.363	0.360	0.268
09.09.26	23:00	-	24.00	67.32	4.631	5.189	5.082	0.344	0.257
10.09.26	23:00	-	24.00	67.03	4.726	5.703	5.585	0.378	0.282
11.09.26	23:00	-	24.00	68.19	4.742	4.637	4.539	0.310	0.233
12.09.26	23:00	-	24.00	68.34	4.736	5.242	5.131	0.352	0.264
13.09.26	23:00	-	24.00	66.01	4.710	5.286	5.180	0.344	0.255
14.09.26	23:00	-	24.00	65.32	4.573	5.822	5.708	0.374	0.277
15.09.26	23:00	-	24.00	64.69	4.476	5.737	5.627	0.365	0.269
16.09.26	23:00	-	24.00	63.94	4.336	5.820	5.711	0.365	0.268
17.09.26	23:00	-	24.00	61.98	4.493	5.252	5.159	0.321	0.233
18.09.26	23:00	-	24.00	62.70	4.624	6.057	5.947	0.374	0.272
19.09.26	23:00	-	24.00	63.07	4.498	5.705	5.601	0.353	0.258
20.09.26	23:00	-	24.00	64.26	4.350	6.024	5.910	0.380	0.279
21.09.26	23:00	-	24.00	63.19	4.634	5.512	5.410	0.344	0.251
22.09.26	23:00	-	24.00	63.95	4.728	5.992	5.880	0.376	0.276
ИТОГО		*	745.00	64.88	4.545	171.245	167.937	10.936	8.064
		ч		°C	кгс/см2	м3	Т	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.1°C

ответственный за учет _____
п/а _____

