

Месячный отчет за Сентябрь 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.08.26	23:00	24.00	64.29	4.50	9.135	9.311	59.80	3.27	3.400	3.457	5.743	5.853	0.384	0.286
24.08.26	23:00	24.00	64.16	4.37	10.301	10.498	59.64	3.24	3.431	3.488	6.870	7.001	0.456	0.339
25.08.26	23:00	24.00	64.34	4.31	9.475	9.658	59.29	3.31	3.215	3.268	6.268	6.389	0.419	0.312
26.08.26	23:00	24.00	64.68	4.28	9.704	9.893	59.53	3.34	3.138	3.191	6.569	6.697	0.441	0.329
27.08.26	23:00	24.00	64.91	4.23	9.042	9.219	59.47	3.39	2.963	3.013	6.088	6.207	0.411	0.307
28.08.26	23:00	24.00	65.24	4.38	9.539	9.727	59.96	3.51	2.979	3.029	6.565	6.695	0.444	0.332
29.08.26	23:00	24.00	67.65	5.02	9.706	9.911	62.52	3.54	3.813	3.883	5.893	6.017	0.418	0.318
30.08.26	23:00	24.00	67.81	4.84	9.573	9.776	63.36	3.46	3.762	3.832	5.814	5.937	0.411	0.312
31.08.26	23:00	24.00	66.33	4.74	10.515	10.729	61.97	3.41	3.734	3.801	6.786	6.924	0.466	0.350
01.09.26	23:00	24.00	68.29	4.97	9.737	9.947	63.20	3.55	3.855	3.927	5.892	6.019	0.422	0.321
02.09.26	23:00	24.00	73.02	4.99	10.370	10.623	67.53	3.54	3.837	3.918	6.535	6.694	0.498	0.387
03.09.26	23:00	24.00	71.03	4.78	9.064	9.274	66.03	3.42	3.714	3.789	5.356	5.480	0.399	0.308
04.09.26	23:00	24.00	69.83	4.74	9.521	9.734	64.81	3.43	3.647	3.718	5.876	6.008	0.429	0.328
05.09.26	23:00	24.00	69.27	4.76	8.981	9.179	64.25	3.43	3.644	3.714	5.337	5.455	0.388	0.297
06.09.26	23:00	24.00	69.40	4.72	10.024	10.246	64.44	3.47	3.647	3.718	6.377	6.518	0.461	0.352
07.09.26	23:00	24.00	69.79	4.75	9.886	10.107	64.82	3.46	3.697	3.769	6.189	6.328	0.450	0.345
08.09.26	23:00	24.00	70.31	4.73	9.732	9.953	65.20	3.45	3.696	3.769	6.037	6.174	0.443	0.340
09.09.26	23:00	24.00	70.67	4.77	9.270	9.482	65.42	3.46	3.696	3.770	5.574	5.702	0.413	0.318
10.09.26	23:00	24.00	70.61	4.86	9.434	9.650	65.60	3.51	3.725	3.799	5.710	5.840	0.422	0.324
11.09.26	23:00	24.00	71.64	4.86	9.313	9.532	66.24	3.51	3.701	3.776	5.613	5.745	0.422	0.326
12.09.26	23:00	24.00	71.70	4.88	9.654	9.881	66.77	3.52	3.708	3.784	5.946	6.086	0.445	0.343
13.09.26	23:00	24.00	68.97	4.84	9.799	10.014	64.39	3.47	3.730	3.802	6.069	6.202	0.436	0.332
14.09.26	23:00	24.00	67.98	4.76	9.646	9.852	63.51	3.43	3.698	3.767	5.948	6.075	0.421	0.319
15.09.26	23:00	24.00	67.21	4.64	9.063	9.252	62.49	3.44	3.593	3.659	5.469	5.584	0.385	0.291
16.09.26	23:00	24.00	66.26	4.45	9.640	9.836	61.49	3.35	3.471	3.533	6.169	6.295	0.425	0.320
17.09.26	23:00	24.00	64.52	4.64	9.672	9.859	60.15	3.42	3.573	3.633	6.099	6.217	0.409	0.305
18.09.26	23:00	24.00	64.74	4.75	9.812	10.003	60.10	3.50	3.630	3.691	6.182	6.302	0.417	0.311
19.09.26	23:00	24.00	64.97	4.66	9.456	9.641	60.13	3.46	3.554	3.614	5.903	6.019	0.401	0.300
20.09.26	23:00	24.00	66.35	4.56	10.330	10.541	61.57	3.44	3.484	3.546	6.847	6.986	0.471	0.354
21.09.26	23:00	24.00	65.70	4.72	9.318	9.504	61.01	3.49	3.590	3.653	5.735	5.850	0.394	0.296
22.09.26	23:00	24.00	65.93	4.87	10.236	10.442	61.19	3.48	3.780	3.846	6.456	6.586	0.444	0.333
ИТОГО	744.00	67.66	4.69	298.949	305.279	62.77	3.44	111.105	113.162	187.913	191.885	13.248	10.035	
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.10°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Представитель потребителя _____ С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.08.26	23:00	24.00	63.40	4.37	6.083	6.198	0.386	0.282
24.08.26	23:00	24.00	63.33	4.24	7.230	7.365	0.458	0.334
25.08.26	23:00	24.00	63.57	4.18	6.624	6.748	0.421	0.308
26.08.26	23:00	24.00	63.90	4.15	6.951	7.083	0.444	0.325
27.08.26	23:00	24.00	64.01	4.11	6.467	6.590	0.414	0.303
28.08.26	23:00	24.00	64.33	4.26	6.936	7.070	0.446	0.328
29.08.26	23:00	24.00	67.01	4.90	6.219	6.348	0.417	0.310
30.08.26	23:00	24.00	66.73	4.70	6.153	6.280	0.411	0.305
31.08.26	23:00	24.00	65.41	4.60	7.166	7.308	0.469	0.346
01.09.26	23:00	24.00	67.44	4.83	6.201	6.332	0.418	0.312
02.09.26	23:00	24.00	72.00	4.86	6.731	6.891	0.485	0.370
03.09.26	23:00	24.00	69.65	4.66	5.507	5.630	0.384	0.289
04.09.26	23:00	24.00	68.60	4.61	6.035	6.166	0.414	0.311
05.09.26	23:00	24.00	67.93	4.63	5.489	5.606	0.373	0.279
06.09.26	23:00	24.00	68.23	4.57	6.537	6.678	0.446	0.334
07.09.26	23:00	24.00	68.59	4.60	6.359	6.496	0.436	0.327
08.09.26	23:00	24.00	69.13	4.56	6.199	6.336	0.429	0.323
09.09.26	23:00	24.00	69.55	4.62	5.735	5.862	0.399	0.301
10.09.26	23:00	24.00	69.46	4.72	5.868	5.998	0.408	0.307
11.09.26	23:00	24.00	70.55	4.72	5.768	5.900	0.407	0.308
12.09.26	23:00	24.00	70.43	4.75	6.104	6.243	0.430	0.326
13.09.26	23:00	24.00	67.87	4.72	6.228	6.360	0.423	0.316
14.09.26	23:00	24.00	66.82	4.63	6.113	6.239	0.408	0.304
15.09.26	23:00	24.00	66.18	4.47	5.630	5.744	0.373	0.276
16.09.26	23:00	24.00	65.37	4.29	6.335	6.461	0.414	0.306
17.09.26	23:00	24.00	63.56	4.51	6.278	6.396	0.399	0.292
18.09.26	23:00	24.00	63.91	4.61	6.366	6.488	0.407	0.298
19.09.26	23:00	24.00	64.16	4.52	6.070	6.186	0.389	0.286
20.09.26	23:00	24.00	65.37	4.42	7.071	7.211	0.462	0.341
21.09.26	23:00	24.00	64.71	4.60	6.058	6.175	0.392	0.288
22.09.26	23:00	24.00	65.07	4.77	6.783	6.917	0.441	0.325
ИТОГО		744.00	66.65	4.55	195.294	199.308	13.001	9.661
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.10°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Представитель потребителя: _____

