

Месячный отчет за Сентябрь 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.08.26	23:00	24.00	63.10	4.88	7.608	7.749	26.06	4.50	0.000	0.000	7.608	7.749	0.480	0.350
24.08.26	23:00	24.00	62.87	4.78	7.696	7.838	26.01	4.50	0.000	0.000	7.696	7.838	0.484	0.352
25.08.26	23:00	24.00	62.39	4.79	7.675	7.815	25.89	4.50	0.000	0.000	7.675	7.815	0.479	0.348
26.08.26	23:00	24.00	63.66	4.75	7.864	8.013	25.63	4.50	0.000	0.000	7.864	8.013	0.501	0.366
27.08.26	23:00	24.00	65.33	4.92	8.030	8.189	25.87	4.50	0.000	0.000	8.030	8.189	0.525	0.387
28.08.26	23:00	24.00	65.33	5.05	6.769	6.903	25.88	4.50	0.000	0.000	6.769	6.903	0.442	0.327
29.08.26	23:00	24.00	67.45	4.65	6.137	6.266	26.13	4.50	0.000	0.000	6.137	6.266	0.414	0.309
30.08.26	23:00	24.00	66.10	4.42	5.182	5.287	25.85	4.50	0.000	0.000	5.182	5.287	0.343	0.254
31.08.26	23:00	24.00	65.72	4.32	7.926	8.085	25.25	4.50	0.000	0.000	7.926	8.085	0.521	0.385
01.09.26	23:00	24.00	67.32	4.48	6.541	6.679	24.58	4.50	0.000	0.000	6.541	6.679	0.440	0.329
02.09.26	23:00	24.00	72.48	4.49	7.278	7.453	24.53	4.50	0.000	0.000	7.278	7.453	0.528	0.403
03.09.26	23:00	24.00	69.89	4.27	7.876	8.053	23.86	4.50	0.000	0.000	7.876	8.053	0.550	0.416
04.09.26	23:00	24.00	68.91	4.29	7.318	7.478	24.35	4.50	0.000	0.000	7.318	7.478	0.504	0.379
05.09.26	23:00	24.00	68.30	4.28	7.383	7.542	24.01	4.50	0.000	0.000	7.383	7.542	0.504	0.378
06.09.26	23:00	24.00	68.53	4.17	7.971	8.144	24.78	4.50	0.000	0.000	7.971	8.144	0.546	0.410
07.09.26	23:00	24.00	69.10	4.24	7.768	7.939	25.00	4.50	0.000	0.000	7.768	7.939	0.537	0.404
08.09.26	23:00	24.00	69.43	4.18	7.709	7.880	25.32	4.50	0.000	0.000	7.709	7.880	0.535	0.403
09.09.26	23:00	24.00	70.31	4.26	7.736	7.912	25.61	4.50	0.000	0.000	7.736	7.912	0.544	0.412
10.09.26	23:00	24.00	69.81	4.28	7.765	7.939	25.73	4.50	0.000	0.000	7.765	7.939	0.542	0.409
11.09.26	23:00	24.00	71.17	4.39	7.120	7.286	25.93	4.50	0.000	0.000	7.120	7.286	0.507	0.385
12.09.26	23:00	24.00	70.23	4.42	6.243	6.385	26.00	4.50	0.000	0.000	6.243	6.385	0.438	0.332
13.09.26	23:00	24.00	68.11	4.32	7.816	7.984	26.09	4.50	0.000	0.000	7.816	7.984	0.532	0.399
14.09.26	23:00	24.00	67.23	4.24	7.396	7.551	26.06	4.50	0.000	0.000	7.396	7.551	0.497	0.371
15.09.26	23:00	24.00	66.64	4.15	7.420	7.573	25.75	4.50	0.000	0.000	7.420	7.573	0.494	0.368
16.09.26	23:00	24.00	65.81	4.00	7.630	7.784	25.54	4.50	0.000	0.000	7.630	7.784	0.502	0.372
17.09.26	23:00	24.00	64.25	4.15	7.833	7.984	25.21	4.50	0.000	0.000	7.833	7.984	0.503	0.369
18.09.26	23:00	24.00	64.66	4.24	7.977	8.132	25.21	4.50	0.000	0.000	7.977	8.132	0.516	0.379
19.09.26	23:00	24.00	65.03	4.15	7.591	7.740	25.34	4.50	0.000	0.000	7.591	7.740	0.494	0.364
20.09.26	23:00	24.00	65.96	4.03	8.157	8.322	25.32	4.50	0.000	0.000	8.157	8.322	0.538	0.399
21.09.26	23:00	24.00	65.38	4.18	8.118	8.279	24.91	4.50	0.000	0.000	8.118	8.279	0.531	0.392
22.09.26	23:00	24.00	66.33	4.43	8.218	8.386	24.82	4.50	0.000	0.000	8.218	8.386	0.545	0.405
ИТОГО	744.00	66.99	4.39	231.750	236.570	25.37	4.50	0.000	0.000	231.750	236.570	15.516	11.553	
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.10°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Представитель потребителя:

С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2026 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.08.26	23:00	24.00	61.55	4.84	7.437	7.569	0.458	0.331
24.08.26	23:00	24.00	61.27	4.74	7.803	7.940	0.478	0.345
25.08.26	23:00	24.00	60.77	4.75	7.656	7.789	0.465	0.334
26.08.26	23:00	24.00	62.06	4.72	7.925	8.068	0.492	0.356
27.08.26	23:00	24.00	63.61	4.87	8.252	8.408	0.525	0.384
28.08.26	23:00	24.00	63.44	5.01	6.919	7.049	0.439	0.321
29.08.26	23:00	24.00	65.52	4.58	6.978	7.118	0.457	0.338
30.08.26	23:00	24.00	64.44	4.29	6.610	6.738	0.426	0.313
31.08.26	23:00	24.00	64.04	4.28	8.356	8.516	0.535	0.392
01.09.26	23:00	24.00	66.44	4.46	8.515	8.690	0.566	0.420
02.09.26	23:00	24.00	70.23	4.46	7.806	7.983	0.548	0.415
03.09.26	23:00	24.00	67.94	4.23	7.759	7.924	0.527	0.394
04.09.26	23:00	24.00	66.95	4.25	7.213	7.363	0.483	0.360
05.09.26	23:00	24.00	66.33	4.24	7.226	7.374	0.479	0.356
06.09.26	23:00	24.00	66.67	4.13	7.822	7.984	0.521	0.388
07.09.26	23:00	24.00	67.21	4.20	7.630	7.790	0.513	0.382
08.09.26	23:00	24.00	67.59	4.14	7.554	7.714	0.511	0.381
09.09.26	23:00	24.00	68.40	4.22	7.603	7.767	0.520	0.390
10.09.26	23:00	24.00	68.01	4.23	7.597	7.760	0.517	0.387
11.09.26	23:00	24.00	69.09	4.35	6.972	7.126	0.482	0.362
12.09.26	23:00	24.00	68.02	4.38	6.168	6.300	0.420	0.314
13.09.26	23:00	24.00	66.41	4.28	7.651	7.808	0.508	0.377
14.09.26	23:00	24.00	65.39	4.21	7.284	7.429	0.476	0.352
15.09.26	23:00	24.00	64.94	4.11	7.307	7.451	0.474	0.350
16.09.26	23:00	24.00	64.14	3.96	7.508	7.652	0.482	0.353
17.09.26	23:00	24.00	62.62	4.12	7.710	7.851	0.483	0.351
18.09.26	23:00	24.00	63.01	4.20	7.850	7.996	0.495	0.360
19.09.26	23:00	24.00	63.29	4.12	7.458	7.598	0.472	0.344
20.09.26	23:00	24.00	64.36	3.99	8.005	8.160	0.515	0.378
21.09.26	23:00	24.00	63.79	4.15	7.991	8.143	0.510	0.373
22.09.26	23:00	24.00	64.66	4.39	8.049	8.206	0.520	0.383
ИТОГО	744.00	65.23	4.35	234.612	239.258	15.295	11.283	
	ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал	

* Расчет. при t_{хв.факт}=+ 17.10°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 17.10°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Представитель потребителя: _____ /С.В. Пономарев/

