

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 17,1 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,433	41,51	35,28	6,23	42,32	35,97	64,26	63,35	0,91	5,00	3,50	24,00	6,35	0,326
24.08.26	0,404	41,37	35,59	5,78	42,11	36,30	64,04	63,10	0,94	5,00	3,50	24,00	5,88	0,305
25.08.26	0,513	40,79	33,41	7,38	41,56	34,11	64,47	63,38	1,09	5,00	3,50	24,00	7,52	0,387
26.08.26	0,425	38,42	32,43	5,99	39,17	33,07	64,44	63,28	1,16	5,00	3,50	24,00	6,11	0,323
27.08.26	0,378	36,04	30,77	5,27	36,76	31,34	65,05	63,91	1,14	5,00	3,50	24,00	5,38	0,288
28.08.26	0,405	37,27	31,61	5,66	38,01	32,21	65,34	64,22	1,12	5,00	3,50	24,00	5,77	0,308
29.08.26	0,428	46,11	40,40	5,71	47,04	41,24	67,52	66,49	1,03	5,00	3,50	24,00	5,83	0,330
30.08.26	0,485	46,09	39,50	6,59	47,06	40,28	68,03	67,15	0,88	5,00	3,50	24,00	6,73	0,372
31.08.26	0,483	45,48	38,76	6,72	46,42	39,48	66,36	65,47	0,89	5,00	3,50	24,00	6,86	0,368
01.09.26	0,416	45,47	40,09	5,38	46,46	40,91	68,69	67,57	1,12	5,00	3,50	24,00	5,50	0,324
02.09.26	0,462	46,46	40,77	5,69	47,62	41,73	73,26	72,13	1,13	5,00	3,50	24,00	5,83	0,365
03.09.26	0,472	45,45	39,47	5,98	46,53	40,42	71,54	70,49	1,05	5,00	3,50	24,00	6,12	0,370
04.09.26	0,474	45,09	38,94	6,15	46,08	39,80	70,30	69,26	1,04	5,00	3,50	24,00	6,29	0,369
05.09.26	0,550	46,28	38,98	7,30	47,32	39,82	69,80	68,78	1,02	5,00	3,50	24,00	7,46	0,425
06.09.26	0,522	45,68	38,80	6,88	46,72	39,65	69,81	68,77	1,04	5,00	3,50	24,00	7,04	0,404
07.09.26	0,509	45,96	39,33	6,63	46,98	40,20	70,32	69,29	1,03	5,00	3,50	24,00	6,78	0,396
08.09.26	0,419	44,78	39,38	5,40	45,80	40,29	70,64	69,65	0,99	5,00	3,50	24,00	5,52	0,327
09.09.26	0,396	44,42	39,47	4,95	45,44	40,38	71,08	70,03	1,05	5,00	3,50	24,00	5,06	0,311
10.09.26	0,411	44,98	39,76	5,22	46,00	40,66	71,05	70,07	0,98	5,00	3,50	24,00	5,34	0,322
11.09.26	0,391	44,33	39,52	4,81	45,38	40,48	72,09	71,04	1,05	5,00	3,50	24,00	4,92	0,309
12.09.26	0,415	44,79	39,60	5,19	45,84	40,56	72,21	71,25	0,96	5,00	3,50	24,00	5,31	0,326
13.09.26	0,514	46,67	39,79	6,88	47,70	40,69	69,38	68,52	0,86	5,00	3,50	24,00	7,03	0,396
14.09.26	0,379	44,29	39,26	5,03	45,26	40,05	68,29	67,41	0,88	5,00	3,50	24,00	5,14	0,293
15.09.26	0,390	43,23	38,02	5,21	44,19	38,78	67,45	66,52	0,93	5,00	3,50	24,00	5,33	0,301
16.09.26	0,452	42,92	36,68	6,24	43,79	37,40	66,33	65,35	0,98	5,00	3,50	24,00	6,37	0,345
17.09.26	0,404	43,38	37,70	5,68	44,22	38,42	64,69	63,77	0,92	5,00	3,50	24,00	5,79	0,307
18.09.26	0,437	44,31	38,14	6,17	45,18	38,86	64,77	63,81	0,96	5,00	3,50	24,00	6,29	0,331
19.09.26	0,453	43,68	37,35	6,33	44,55	38,07	65,16	64,17	0,99	5,00	3,50	24,00	6,46	0,345
20.09.26	0,546	43,91	36,27	7,64	44,78	36,97	66,54	65,57	0,97	5,00	3,50	24,00	7,79	0,415
21.09.26	0,385	42,43	37,10	5,33	43,33	37,82	65,81	64,86	0,95	5,00	3,50	24,00	5,44	0,294
22.09.26	0,403	44,68	39,21	5,47	45,58	39,94	66,12	65,13	0,99	5,00	3,50	24,00	5,58	0,309
Итого:	13,754	1356,27	1171,38	184,89	1385,20	1195,90	67,90	66,90	1,00	5,00	3,50	744,00	188,81	10,592

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



Пономарев С. В. /