

Месячный отчет за Сентябрь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.26
Конец отчетного периода: 22.09.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.26	23:00	24.00	57.67	5.0	11.061	11.23	44.55	3.5	2.293	2.31	8.768	8.905	0.536	0.386
24.08.26	23:00	24.00	56.69	5.0	10.871	11.04	44.38	3.5	2.376	2.40	8.495	8.624	0.511	0.366
25.08.26	23:00	24.00	56.51	5.0	10.943	11.11	44.25	3.5	2.366	2.39	8.578	8.707	0.514	0.367
26.08.26	23:00	24.00	57.16	5.0	10.367	10.53	44.41	3.5	2.354	2.38	8.014	8.137	0.488	0.351
27.08.26	23:00	24.00	58.66	5.0	11.349	11.53	45.27	3.5	2.356	2.38	8.993	9.138	0.559	0.406
28.08.26	23:00	24.00	58.64	5.0	9.799	9.96	45.45	3.5	2.399	2.42	7.399	7.519	0.466	0.339
29.08.26	23:00	24.00	59.56	5.0	10.184	10.35	45.60	3.5	2.260	2.28	7.924	8.056	0.504	0.368
30.08.26	23:00	24.00	60.56	5.0	10.690	10.87	45.57	3.5	2.234	2.26	8.457	8.602	0.546	0.401
31.08.26	23:00	24.00	59.54	5.0	11.209	11.39	45.20	3.5	2.195	2.22	9.013	9.163	0.568	0.414
01.09.26	23:00	24.00	59.99	5.0	10.707	10.89	44.63	3.5	2.252	2.27	8.455	8.598	0.542	0.397
02.09.26	23:00	24.00	63.40	5.0	11.835	12.06	46.40	3.5	2.230	2.25	9.605	9.785	0.647	0.483
03.09.26	23:00	24.00	62.91	5.0	11.073	11.28	45.47	3.5	2.191	2.21	8.881	9.045	0.597	0.445
04.09.26	23:00	24.00	61.75	5.0	10.325	10.51	44.82	3.5	2.179	2.20	8.146	8.291	0.540	0.401
05.09.26	23:00	24.00	61.18	5.0	10.638	10.82	44.76	3.5	2.190	2.21	8.448	8.596	0.553	0.409
06.09.26	23:00	24.00	61.48	5.0	11.741	11.95	44.80	3.5	2.195	2.22	9.547	9.715	0.624	0.461
07.09.26	23:00	24.00	61.57	5.0	10.794	10.98	44.91	3.5	2.212	2.23	8.582	8.734	0.566	0.419
08.09.26	23:00	24.00	61.68	5.0	10.381	10.57	45.18	3.5	2.225	2.25	8.156	8.301	0.540	0.401
09.09.26	23:00	24.00	61.80	5.0	10.052	10.23	45.20	3.5	2.219	2.24	7.832	7.972	0.521	0.387
10.09.26	23:00	24.00	62.18	5.0	10.131	10.31	45.82	3.5	2.221	2.24	7.910	8.053	0.528	0.393
11.09.26	23:00	24.00	62.16	5.0	9.520	9.69	46.03	3.5	2.217	2.24	7.303	7.435	0.490	0.365
12.09.26	23:00	24.00	63.40	5.0	10.730	10.93	47.07	3.5	2.216	2.24	8.514	8.673	0.576	0.431
13.09.26	23:00	24.00	61.45	5.0	10.421	10.61	46.22	3.5	2.198	2.22	8.223	8.368	0.539	0.398
14.09.26	23:00	24.00	60.40	5.0	10.199	10.37	45.53	3.5	2.184	2.21	8.014	8.151	0.517	0.380
15.09.26	23:00	24.00	60.24	5.0	10.606	10.79	45.59	3.5	2.174	2.20	8.431	8.575	0.540	0.396
16.09.26	23:00	24.00	59.38	5.0	10.135	10.30	44.71	3.5	2.145	2.17	7.990	8.122	0.506	0.370
17.09.26	23:00	24.00	58.44	5.0	10.608	10.78	44.30	3.5	2.188	2.21	8.419	8.555	0.523	0.379
18.09.26	23:00	24.00	58.09	5.0	10.890	11.06	43.54	3.5	2.208	2.23	8.682	8.820	0.537	0.388
19.09.26	23:00	24.00	57.95	5.0	10.416	10.58	43.63	3.5	2.162	2.18	8.254	8.385	0.510	0.368
20.09.26	23:00	24.00	58.55	5.0	9.749	9.91	43.70	3.5	2.127	2.15	7.622	7.744	0.478	0.348
21.09.26	23:00	24.00	58.72	5.0	10.741	10.91	43.66	3.5	2.112	2.13	8.629	8.769	0.539	0.391
22.09.26	23:00	24.00	55.67	5.0	5.752	5.84	41.67	3.5	1.452	1.46	4.301	4.364	0.260	0.186
ИТОГО		744.00	59.91	5.0	323.92	329.39	44.91	3.5	68.33	69.00	255.585	259.902	16.366	11.995
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 17.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 17.1°C

Дата: 22 Сентябрь 2026

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

