

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,472	8,241	0,000	8,241	8,369	0,000	54,60	30,45	24,15	5,50	3,50	24:00	8,37	0,331
24.08.26	0,411	7,371	0,000	7,371	7,479	0,000	54,58	30,93	23,65	5,50	3,50	24:00	7,48	0,285
25.08.26	0,386	6,857	0,000	6,857	6,959	0,000	53,87	30,59	23,28	5,50	3,50	24:00	6,96	0,268
26.08.26	0,430	7,508	0,000	7,508	7,624	0,000	55,56	30,96	24,60	5,50	3,50	24:00	7,62	0,302
27.08.26	0,421	7,182	0,000	7,182	7,298	0,000	56,59	31,16	25,43	5,50	3,50	24:00	7,30	0,298
28.08.26	0,440	7,500	0,000	7,500	7,621	0,000	57,02	31,16	25,86	5,50	3,50	24:00	7,62	0,311
29.08.26	0,478	7,958	0,000	7,958	8,093	0,000	58,21	31,13	27,08	5,50	3,50	24:00	8,09	0,342
30.08.26	0,528	8,697	0,000	8,697	8,847	0,000	58,07	30,89	27,18	5,50	3,50	24:00	8,85	0,379
31.08.26	0,474	8,135	0,000	8,135	8,265	0,000	57,06	30,64	26,42	5,50	3,50	24:00	8,26	0,334
01.09.26	0,449	7,492	0,000	7,492	7,619	0,000	57,06	30,04	27,02	5,50	3,50	24:00	7,62	0,321
02.09.26	0,421	6,733	0,000	6,733	6,856	0,000	59,55	30,02	29,53	5,50	3,50	24:00	6,86	0,306
03.09.26	0,432	7,057	0,000	7,057	7,181	0,000	58,72	29,61	29,11	5,50	3,50	24:00	7,18	0,311
04.09.26	0,424	6,897	0,000	6,897	7,019	0,000	59,10	29,67	29,43	5,50	3,50	24:00	7,02	0,306
05.09.26	0,462	7,571	0,000	7,571	7,703	0,000	58,43	29,37	29,06	5,50	3,50	24:00	7,70	0,332
06.09.26	0,509	8,281	0,000	8,281	8,428	0,000	58,68	29,91	28,77	5,50	3,50	24:00	8,43	0,367
07.09.26	0,427	6,983	0,000	6,983	7,106	0,000	58,84	30,26	28,58	5,50	3,50	24:00	7,11	0,308
08.09.26	0,425	6,922	0,000	6,922	7,044	0,000	59,30	30,51	28,79	5,50	3,50	24:00	7,04	0,306
09.09.26	0,396	6,399	0,000	6,399	6,514	0,000	59,46	30,64	28,82	5,50	3,50	24:00	6,51	0,287
10.09.26	0,434	7,001	0,000	7,001	7,127	0,000	59,22	30,81	28,41	5,50	3,50	24:00	7,13	0,315
11.09.26	0,386	6,185	0,000	6,185	6,298	0,000	59,58	30,78	28,80	5,50	3,50	24:00	6,30	0,281
12.09.26	0,439	6,954	0,000	6,954	7,083	0,000	60,79	31,16	29,63	5,50	3,50	24:00	7,08	0,320
13.09.26	0,426	6,976	0,000	6,976	7,098	0,000	58,47	30,75	27,72	5,50	3,50	24:00	7,10	0,307
14.09.26	0,399	6,622	0,000	6,622	6,735	0,000	57,96	30,54	27,42	5,50	3,50	24:00	6,73	0,286
15.09.26	0,392	6,575	0,000	6,575	6,685	0,000	57,59	30,33	27,26	5,50	3,50	24:00	6,68	0,280
16.09.26	0,428	7,230	0,000	7,230	7,349	0,000	57,59	29,63	27,96	5,50	3,50	24:00	7,35	0,304
17.09.26	0,387	6,815	0,000	6,815	6,919	0,000	54,13	28,90	25,23	5,50	3,50	24:00	6,92	0,270
18.09.26	0,394	6,899	0,000	6,899	7,005	0,000	54,42	29,05	25,37	5,50	3,50	24:00	7,00	0,276
19.09.26	0,442	7,659	0,000	7,659	7,779	0,000	56,41	30,28	26,13	5,50	3,50	24:00	7,78	0,312
20.09.26	0,519	8,819	0,000	8,819	8,962	0,000	56,22	30,42	25,80	5,50	3,50	24:00	8,96	0,368
21.09.26	0,381	6,608	0,000	6,608	6,711	0,000	55,24	29,90	25,34	5,50	3,50	24:00	6,71	0,268
22.09.26	0,181	3,266	0,000	3,266	3,314	0,000	39,72	27,01	12,71	5,50	3,50	24:00	3,31	0,126
Итого:	13,194	221,39	0,00	221,39	225,09	0,00	56,84	30,24	26,60	5,50	3,50	744:00	225,09	9,408

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы



/ Пономарёв С. В. /

23.09.26