

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,416	22,302	15,409	6,893	22,648	15,640	57,24	56,14	1,10	5,50	3,40	24:00	7,00	0,298
24.08.26	0,316	21,065	15,435	5,630	21,367	15,650	55,09	54,08	1,01	5,50	3,40	24:00	5,71	0,220
25.08.26	0,355	21,571	15,361	6,210	21,877	15,571	54,51	53,53	0,98	5,50	3,40	24:00	6,30	0,249
26.08.26	0,387	21,865	15,300	6,565	22,195	15,522	56,36	55,27	1,09	5,50	3,40	24:00	6,66	0,275
27.08.26	0,377	21,623	15,484	6,139	21,965	15,720	57,84	56,69	1,15	5,50	3,40	24:00	6,24	0,272
28.08.26	0,335	21,086	15,744	5,342	21,426	15,989	58,54	57,35	1,19	5,50	3,40	24:00	5,43	0,243
29.08.26	0,349	20,468	14,944	5,524	20,812	15,184	59,62	58,32	1,30	5,50	3,40	24:00	5,62	0,255
30.08.26	0,340	20,104	14,691	5,412	20,429	14,919	58,56	57,29	1,27	5,50	3,40	24:00	5,50	0,247
31.08.26	0,378	21,117	14,422	6,695	21,420	14,623	54,97	53,88	1,09	5,50	3,40	24:00	6,79	0,264
01.09.26	0,363	20,956	15,237	5,719	21,299	15,475	58,85	57,51	1,34	5,50	3,40	24:00	5,81	0,265
02.09.26	0,375	20,431	14,861	5,569	20,802	15,118	62,21	60,66	1,55	5,50	3,40	24:00	5,67	0,280
03.09.26	0,351	19,915	14,555	5,360	20,260	14,796	60,85	59,31	1,54	5,50	3,40	24:00	5,45	0,259
04.09.26	0,397	18,737	12,611	6,127	19,062	12,818	60,94	59,21	1,73	5,50	3,40	24:00	6,23	0,292
05.09.26	0,365	16,837	11,236	5,600	17,130	11,421	60,96	59,08	1,88	5,50	3,40	24:00	5,70	0,269
06.09.26	0,396	17,221	11,181	6,040	17,526	11,367	61,29	59,45	1,84	5,50	3,40	24:00	6,15	0,293
07.09.26	0,391	19,228	13,263	5,965	19,570	13,488	61,59	59,98	1,61	5,50	3,40	24:00	6,07	0,289
08.09.26	0,361	17,035	11,616	5,419	17,339	11,811	61,93	60,01	1,92	5,50	3,40	24:00	5,52	0,268
09.09.26	0,339	13,539	8,572	4,968	13,794	8,721	63,44	60,99	2,45	5,50	3,40	24:00	5,06	0,254
10.09.26	0,344	13,521	8,452	5,069	13,777	8,601	63,79	61,38	2,41	5,50	3,40	24:00	5,17	0,257
11.09.26	0,389	16,644	10,966	5,678	16,966	11,167	64,34	62,35	1,99	5,50	3,40	24:00	5,79	0,292
12.09.26	0,317	17,556	12,902	4,654	17,885	13,133	63,39	61,75	1,64	5,50	3,40	24:00	4,74	0,238
13.09.26	0,371	18,459	12,776	5,683	18,786	12,992	61,44	59,94	1,50	5,50	3,40	24:00	5,78	0,274
14.09.26	0,355	16,330	10,898	5,432	16,615	11,077	61,06	59,28	1,78	5,50	3,40	24:00	5,53	0,262
15.09.26	0,312	13,121	8,294	4,827	13,347	8,428	60,73	58,56	2,17	5,50	3,40	24:00	4,91	0,229
16.09.26	0,378	14,530	8,078	6,452	14,758	8,198	57,72	55,78	1,94	5,50	3,40	24:00	6,55	0,268
17.09.26	0,374	10,495	3,372	7,123	10,642	3,420	54,52	47,37	7,15	5,50	3,40	24:00	7,22	0,252
18.09.26	0,395	8,132	0,000	8,132	8,224	0,000	46,12	40,38	5,74	5,50	3,40	24:00	8,22	0,256
19.09.26	0,327	6,913	0,000	6,913	6,988	0,000	45,32	39,67	5,65	5,50	3,40	24:00	6,99	0,209
20.09.26	0,422	8,270	0,002	8,268	8,374	0,002	46,31	40,22	6,09	5,50	3,40	24:00	8,37	0,280
21.09.26	0,394	16,265	8,958	7,306	16,510	9,102	50,60	46,91	3,69	5,50	3,40	24:00	7,42	0,269
22.09.26	0,149	15,074	12,798	2,276	15,313	12,995	48,31	46,74	1,57	5,50	3,40	24:00	2,31	0,110
Итого:	11,119	530,41	347,42	182,99	539,10	352,95	57,69	55,45	2,24	5,50	3,40	744:00	185,91	7,990

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



/ Пономарёв С. В. /