

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,1 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,301	5,076	0,000	5,076	5,160	0,000	57,87	24,48	33,39	5,50	3,50	24:00	5,16	0,214
24.08.26	0,258	4,403	0,000	4,403	4,474	0,000	57,01	24,67	32,34	5,50	3,50	24:00	4,47	0,183
25.08.26	0,274	4,672	0,000	4,672	4,748	0,000	56,62	24,38	32,24	5,50	3,50	24:00	4,75	0,194
26.08.26	0,253	4,306	0,000	4,306	4,376	0,000	57,49	24,13	33,36	5,50	3,50	24:00	4,38	0,179
27.08.26	0,273	4,550	0,000	4,550	4,627	0,000	58,19	23,95	34,24	5,50	3,50	24:00	4,63	0,196
28.08.26	0,279	4,608	0,000	4,608	4,687	0,000	59,87	24,04	35,83	5,50	3,50	24:00	4,69	0,200
29.08.26	0,259	4,188	0,000	4,188	4,263	0,000	60,16	24,28	35,88	5,50	3,50	24:00	4,26	0,188
30.08.26	0,302	4,854	0,000	4,854	4,942	0,000	60,15	24,45	35,70	5,50	3,50	24:00	4,94	0,219
31.08.26	0,298	4,907	0,000	4,907	4,992	0,000	58,86	23,80	35,06	5,50	3,50	24:00	4,99	0,214
01.09.26	0,310	4,917	0,000	4,917	5,008	0,000	60,47	22,67	37,80	5,50	3,50	24:00	5,01	0,225
02.09.26	0,285	4,359	0,000	4,359	4,446	0,000	63,25	22,01	41,24	5,50	3,50	24:00	4,45	0,211
03.09.26	0,297	4,611	0,000	4,611	4,700	0,000	62,10	21,78	40,32	5,50	3,50	24:00	4,70	0,218
04.09.26	0,234	3,770	0,000	3,770	3,838	0,000	60,65	20,99	39,66	5,50	3,50	24:00	3,84	0,170
05.09.26	0,277	4,430	0,000	4,430	4,511	0,000	61,76	21,02	40,74	5,50	3,50	24:00	4,51	0,201
06.09.26	0,307	4,855	0,000	4,855	4,946	0,000	61,02	21,32	39,70	5,50	3,50	24:00	4,95	0,224
07.09.26	0,300	4,733	0,000	4,733	4,822	0,000	61,99	21,79	40,20	5,50	3,50	24:00	4,82	0,219
08.09.26	0,282	4,417	0,000	4,417	4,501	0,000	62,32	22,42	39,90	5,50	3,50	24:00	4,50	0,206
09.09.26	0,324	4,966	0,000	4,966	5,065	0,000	62,57	22,76	39,81	5,50	3,50	24:00	5,06	0,239
10.09.26	0,255	4,012	0,000	4,012	4,088	0,000	61,58	23,09	38,49	5,50	3,50	24:00	4,09	0,186
11.09.26	0,306	4,639	0,000	4,639	4,733	0,000	63,17	23,46	39,71	5,50	3,50	24:00	4,73	0,227
12.09.26	0,316	4,814	0,000	4,814	4,910	0,000	64,34	24,10	40,24	5,50	3,50	24:00	4,91	0,233
13.09.26	0,317	4,969	0,000	4,969	5,064	0,000	61,61	24,16	37,45	5,50	3,50	24:00	5,06	0,232
14.09.26	0,310	4,927	0,000	4,927	5,018	0,000	61,10	24,31	36,79	5,50	3,50	24:00	5,02	0,226
15.09.26	0,250	4,055	0,000	4,055	4,127	0,000	59,28	24,32	34,96	5,50	3,50	24:00	4,13	0,181
16.09.26	0,279	4,561	0,000	4,561	4,641	0,000	59,31	24,46	34,85	5,50	3,50	24:00	4,64	0,201
17.09.26	0,292	4,885	0,000	4,885	4,967	0,000	58,06	24,24	33,82	5,50	3,50	24:00	4,97	0,208
18.09.26	0,277	4,628	0,000	4,628	4,706	0,000	58,04	23,88	34,16	5,50	3,50	24:00	4,71	0,198
19.09.26	0,309	5,103	0,000	5,103	5,191	0,000	59,27	23,62	35,65	5,50	3,50	24:00	5,19	0,222
20.09.26	0,285	4,681	0,000	4,681	4,762	0,000	58,42	23,51	34,91	5,50	3,50	24:00	4,76	0,205
21.09.26	0,263	4,380	0,000	4,380	4,454	0,000	58,55	22,55	36,00	5,50	3,50	24:00	4,45	0,188
22.09.26	0,123	2,078	0,000	2,078	2,112	0,000	46,10	21,81	24,29	5,50	3,50	24:00	2,11	0,087
Итого:	8,695	140,36	0,00	140,36	142,88	0,00	59,72	23,30	36,41	5,50	3,50	744:00	142,88	6,294

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



Пономарёв С. В. /