

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/26г.-22/09/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 17,1 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.26	0,527	8,24	0,00	8,24	8,41	0,00	64,24	35,09	29,15	5,00	3,50	24,00	8,41	0,386
24.08.26	0,530	8,23	0,00	8,23	8,42	0,00	64,31	34,80	29,51	5,00	3,50	24,00	8,42	0,389
25.08.26	0,514	7,92	0,00	7,92	8,08	0,00	64,95	34,22	30,73	5,00	3,50	24,00	8,08	0,379
26.08.26	0,526	8,20	0,00	8,20	8,36	0,00	64,51	33,00	31,51	5,00	3,50	24,00	8,36	0,386
27.08.26	0,551	8,45	0,00	8,45	8,62	0,00	65,05	33,61	31,44	5,00	3,50	24,00	8,62	0,407
28.08.26	0,511	7,86	0,00	7,86	8,01	0,00	65,20	34,12	31,08	5,00	3,50	24,00	8,01	0,377
29.08.26	0,541	7,77	0,00	7,77	7,94	0,00	69,72	34,69	35,03	5,00	3,50	24,00	7,94	0,408
30.08.26	0,594	8,71	0,00	8,71	8,91	0,00	68,33	34,89	33,44	5,00	3,50	24,00	8,91	0,445
31.08.26	0,611	9,10	0,00	9,10	9,29	0,00	67,53	34,17	33,36	5,00	3,50	24,00	9,29	0,455
01.09.26	0,565	7,99	0,00	7,99	8,18	0,00	71,11	33,46	37,65	5,00	3,50	24,00	8,18	0,428
02.09.26	0,588	7,92	0,00	7,92	8,14	0,00	74,55	32,94	41,61	5,00	3,50	24,00	8,14	0,453
03.09.26	0,573	7,97	0,00	7,97	8,16	0,00	71,78	32,61	39,17	5,00	3,50	24,00	8,16	0,437
04.09.26	0,551	7,76	0,00	7,76	7,94	0,00	70,90	33,11	37,79	5,00	3,50	24,00	7,94	0,418
05.09.26	0,583	8,29	0,00	8,29	8,46	0,00	70,39	32,50	37,89	5,00	3,50	24,00	8,46	0,441
06.09.26	0,660	9,30	0,00	9,30	9,51	0,00	70,84	32,57	38,27	5,00	3,50	24,00	9,51	0,501
07.09.26	0,596	8,37	0,00	8,37	8,57	0,00	71,37	32,93	38,44	5,00	3,50	24,00	8,57	0,453
08.09.26	0,493	6,95	0,00	6,95	7,09	0,00	70,82	33,23	37,59	5,00	3,50	24,00	7,09	0,374
09.09.26	0,542	7,51	0,00	7,51	7,69	0,00	71,96	33,22	38,74	5,00	3,50	24,00	7,69	0,414
10.09.26	0,507	7,13	0,00	7,13	7,31	0,00	71,22	33,36	37,86	5,00	3,50	24,00	7,31	0,385
11.09.26	0,526	7,22	0,00	7,22	7,42	0,00	72,91	33,71	39,20	5,00	3,50	24,00	7,42	0,403
12.09.26	0,566	7,83	0,00	7,83	7,99	0,00	72,15	34,15	38,00	5,00	3,50	24,00	7,99	0,432
13.09.26	0,575	8,24	0,00	8,24	8,44	0,00	69,76	33,37	36,39	5,00	3,50	24,00	8,44	0,434
14.09.26	0,541	7,87	0,00	7,87	8,07	0,00	68,98	33,14	35,84	5,00	3,50	24,00	8,07	0,406
15.09.26	0,529	7,77	0,01	7,76	7,92	0,01	68,04	32,01	36,03	5,00	3,50	24,00	7,91	0,396
16.09.26	0,489	7,29	0,00	7,29	7,46	0,00	67,20	31,56	35,64	5,00	3,50	24,00	7,46	0,364
17.09.26	0,538	8,20	0,00	8,20	8,36	0,00	65,60	31,15	34,45	5,00	3,50	24,00	8,36	0,398
18.09.26	0,502	7,64	0,00	7,64	7,81	0,00	65,93	31,61	34,32	5,00	3,50	24,00	7,81	0,371
19.09.26	0,537	8,06	0,00	8,06	8,22	0,00	66,91	31,70	35,21	5,00	3,50	24,00	8,22	0,399
20.09.26	0,651	9,67	0,00	9,67	9,89	0,00	67,27	31,81	35,46	5,00	3,50	24,00	9,89	0,486
21.09.26	0,502	7,53	0,00	7,53	7,68	0,00	66,54	31,54	35,00	5,00	3,50	24,00	7,68	0,373
22.09.26	0,522	7,63	0,00	7,63	7,79	0,00	68,14	31,83	36,31	5,00	3,50	24,00	7,79	0,392
Итого:	17,041	248,62	0,01	248,61	254,14	0,01	68,65	33,10	35,55	5,00	3,50	744,00	254,13	12,790

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.26



/ Подмарев С. В. /